

Dobrý deň,

dňa 11.9.2024 bola obstarávateľskej organizácií doručená žiadosť o vysvetlenie predložených dokladov _ Vysvetlenie zadania položky rozpočtu k ekvivalentu položiek materiálov STN.

Záujemca:

*1-Žiadame o špecifikáciu materiálu v zadaní rozpočtu vzhľadom že rozpočet je zablokovaný k ekvivalentu položiek materiálov
tj položka 628110000500 S je tvorená príponou S pas asfaltovy bez krycej vrstvy, vložka strojná lepenka A400/H sa nevyrába*

*2-Žiadame o špecifikáciu materiálu v zadaní rozpočtu vzhľadom že rozpočet je zablokovaný k ekvivalentu položiek materiálov
tj položka 311970001500.S je tvorená príponou S vrut do dĺžky 150mm na upevnenie do kombi dosiek je nepoužiteľná na kotvenie fólie v zmysle záväzného predpisu kotvenie výrobcu pre kotvenie povlakovej krytiny je nutné kotviť:
vrut + podložka alebo
Teleskop + kotva 150mm*

Obstarávateľská organizácia:

Dovoľujeme si Vám zaslať vyjadrenie rozpočtára k danej žiadosti o vysvetlenie.

Položky, ktoré záujemca spomína vo svojej žiadosti o vysvetlenie, nemusíte prepisovať resp. nie je potrebné prepísať ich popis, stačí ak jednotkovú cenu upravíte na materiál, ktorý je ich porovnateľným/aktuálnym(odporúčaným) ekvivalentom.

Položky, ktoré sú v zadaní sa automaticky generujú ako špecifikácia k montážnej položke softvérom, v ktorom bolo zadanie kreovane.

S pozdravom Morvayová