

## **VYSVETLENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV Č. 1 ZO DŇA 22.01.2020**

Verejný obstarávateľ v súčinnosti s oprávnenou osobou – spracovateľom projektovej dokumentácie týmto poskytuje vysvetlenie súťažných podkladov na základe doručených žiadostí o vysvetlenie zo dňa 15.01.2020, 16.01.2020, 17.01.2020 a 20.01.2020.

### **Otázka č. 1:**

Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie informácií k požadovanému  $U_w$  okien, ktoré nie je zrejme z projektovej dokumentácie strana 94 výkres číslo 14. Je izolačné dvojsklo postačujúce?

### **Odpoveď č. 1:**

*Verejný obstarávateľ požaduje v ponuke oceniť pre okná – izolačné dvojsklo za dodržania požiadaviek na opis a technické parametre a to v nasledovnom:*

- *teplý rámik /plastový/ pri hr. skla min.4 mm*
- *medzera min.16 mm / výplň argónom/*
- *sklo min. 4 mm,*
- *$U_w = 1,0$ ,  $U_g = 0,9$*

---

### **Otázka č. 2:**

Žiadame verejného obstarávateľa o bližšiu špecifikáciu položky č. 34 Podlahovina PVC, vhodná do školských zariadení, ktorá sa nachádza v objekte SO 06 Rekonštrukcia interiéru.

### **Odpoveď č. 2:**

*Verejný obstarávateľ v uvedenej položke oceniť podlahovinu PVC, ktorá musí byť vhodná do priestorov školských a predškolských zariadení, záťažová trieda – 33,34.*

---

### **Otázka č. 3:**

Verejný obstarávateľ uvádza v rozpočte SO 06.2 Elektroinštalácia položku číslo 66 Pomocné murárske práce v hodinách. Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie kde sa nachádza materiál pre tieto položky.

### **Odpoveď č. 3:**

*Pre uvedenú položku č. 66 sa v poskytnutom výkaze výmer nenachádza materiál, opisom „Pomocné murárske práce“ sa rozumie napr. sekanie a pod.*

---

### **Otázka č. 4:**

V objekte SO 06.2 Elektroinštalácia, sa nenachádza položka revízia, žiadame verejného obstarávateľa doplniť túto položku.

### **Odpoveď č. 4:**

*Verejný obstarávateľ poskytuje doplnenie položky - revízie ako výkaz výmer „SO 06.2 Elektroinštalácia – dodatok“ vo formáte MS EXCEL ako neoddeliteľnú súčasť tohto vysvetlenia.*

---

### **Otázka č. 5:**

Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie projektovej dokumentácie k Výkazu výmer časť Zdravotechnická inštalácie.

### **Odpoveď č. 5:**

*Verejný obstarávateľ - Mesto Rožňava sa rozhodol v rámci tejto rekonštrukcie vymeniť rozvody vody a kanalizácie na prízemí v časti, kde je navrhnuté zateplenie podlahy (táto výmena rozvodov vody a kanalizácie by bol aj tak neoprávnený výdavok a bol doplnený dodatočne). Mesto má vypracovanú projektovú dokumentáciu na statické narušenie budovy (1 komplet trieda na prízemí). Na*

vypracovanie výkazu výmer bola použitá projektová dokumentácia k tomuto statickému narušeniu, kde sa riešil zrkadlový obraz.

Verejný obstarávateľ poskytuje projektovú dokumentáciu k Výkazu výmer – časť Zdravotechnická inštalácia ako neoddeliteľnú súčasť tohto vysvetlenia.

---

**Otázka č. 6:**

Rozumieme tomu správne, keďže výkaz výmer neurčuje špecifikáciu dreveného prvku, zhotoviteľ má zato, že môže zvoliť alternatívu k projekčne navrhovanému drevu – Agát?

**Odpoveď č.6:**

Výkaz výmer bol spracovaný podľa projektovej dokumentácie ( časť - objekt ÚPRAVA DVORA ), kde sú presne vyšpecifikované herné prvky a to konkrétne z agátového dreva, Agát je najpevnejšia a najstabilnejšia drevina rastúca v našich geografických podmienkach. Preto je drevo agátu najvhodnejším materiálom na vonkajšie použitie.

Verejný obstarávateľ požaduje použiť materiál – Agát podľa projektovej dokumentácie.

---

**Otázka č. 7:**

Žiadame verejného obstarávateľa o zosúladenie výkresovej časti ELEKTROINŠTALÁCIA- POSCHODIE SVETELNÝ A ZÁSUVKOVÝ OBVOD, výkresy č. E-01.; E-02. a Výkazu výmer. A to položky číslo 46 až 53.

**Odpoveď č. 7:**

Verejný obstarávateľ požaduje pri vypracovaní ponuky vychádzať z poskytnutého výkazu výmer.

---

**Otázka č. 8:**

Chceme sa informovať verejného obstarávateľa prečo sú vymazané kódy položiek pri jednotlivých položkách stavebných objektov výkazu výmer, ktoré tým značne sťažujú prácu s naceňovaním.

**Odpoveď č. 8:**

Verejný obstarávateľ predpokladá, že záujemca ako znalý prác v stavebníctve dokáže naceniť výkaz výmer aj bez konkrétnych cenníkových položiek. Práce obsiahnuté vo výkaze výmer vychádzali z cenníkov stavebných prác, ktoré sú z opisu jasné.

---

**Otázka č. 9:**

V opise predmetu zákazky a rozsahu stavebných objektov sa neuvažuje s neoprávnenými nákladmi (Objekt: zdravotnícka inštalácia, Objekt: Zosilnenie základov, strešnej konštrukcie) ale v poskytnutej prílohe súťažných podkladov - výkaz výmer sú oba objekty zahrnuté samostatne aj v rekapitulácii ako neoprávnené náklady (Rekapitulácia – MS Vajanského – ON + NN), týmto vás žiadame o usmernenie vo vyplnení súboru Rekapitulácia – MS Vajanského – ON + NN.

**Odpoveď č. 9:**

Výkaz výmer v súťažných podkladoch obsahuje jednotlivé objekty a to oprávnené náklady a neoprávnené náklady. Tieto nacenené objekty treba zosumarizovať v tabuľke súhrn, kde sú totožne pomenované objekty ako jednotlivé výkazy výmer.

---

**Otázka č. 10:**

Objekt: Zdravotechnická inštalácia – vo zverejnených súťažných podkladoch chýba projektová dokumentácia alebo aspoň popis prác a nie je možné vyhotoviť relevantnú ponuku nakoľko v budove sa nachádza viacero sociálnych zariadení a z výkazu výmer nie je jasný presný rozsah a charakter navrhovaných prác. Týmto vás žiadame o doplnenie podkladov objektu Zdravotechnická inštalácia.

**Odpoveď č. 10:**

- Detto ako odpoveď č. 5

**Otázka č. 11:**

Objekt SO 02 – Výmena okien a vchodových dverí

- V technickej správe a v opise predmetu zákazky sa uvádza: Okná sú navrhnuté plastové päťkomorové biele s izolačným dvojsklom. Všetky nové vonkajšie vchodové dvere budú hliníkové poplastované plné biele.
- V PD č. výkresu 14 – Navrhovaný stav – výpis PSV výrobkov sa uvádza: Plastový profil sedemkomorový, zasklené izolačným dvojsklom, Plastové dvere ... (jednokrídlové, resp. plastová zaskl.stena)
- Vo výkaze výmer Objekt: SO 02 – výmena okien a vchodových dverí sa uvádza: Položky č. 28,29,30: Montáž + dodávka dverí plastových ..rozмеры výrobkov.

Týmto vás žiadame o presné typové určenie Výplní otvorov resp. na ktorý z uvedených podkladov vyhotovovať ponuku.

**Odpoveď. č. 11:**

Verejný obstarávateľ požaduje v ponuke oceniť:

- **pre okná** – izolačné dvojsklo za dodržania požiadaviek na opis a technické parametre a to v nasledovnom:
  - teplý rámik /plastový/ pri hr. skla min.4 mm
  - medzera min.16 mm / výplň argónom/
  - sklo min. 4 mm,
  - $U_w = 1,0$ ,  $U_g = 0,9$
- **pre dvere** – pri vyhotovení ponuky riadiť sa výkresom č. 17 – plastové dvere sedemkomorové.

---

Príloha:

- výkaz výmer – doplnenie MŠ Vajanského\_revízia vo formáte MS EXCEL „SO 06.2 Elektroinštalácia – dodatok“,
- projektová dokumentácia MŠ Vajanského – časť zdravotníckej inštalácia (neoprávnené výdavky)

**UPOZORNENIE:**

Verejný obstarávateľ podľa bodu 11.5 Súťažných podkladov – Pokyny na vypracovanie ponuky požaduje, aby všetky prípadné vysvetlenia v súťaži hospodárske subjekty zapracovali do svojich ponúk.