



### LEGENDA:

- PRÍVOD ÚK– 85°C, Ecoflex thermo Single PEXa + PEX + PLÁŠŤ PEHD
- SPIATOČKA ÚK – 60°C, Ecoflex thermo Single PEXa + PEX + PLÁŠŤ PEHD

### POKYNY PRE MONTÁŽ

TRASU PODZEMNÝCH ROZVODOV JE POTREBNÉ OVERIŤ PO ICH ODKRYTÍ. V PRÍPADE POTREBY JE NUTNÉ UPRAVIŤ TRASU POTRUBIA NA MONTÁŽI PRI DODRŽANÍ ZÁSAD UVEDENÝCH NA VÝKRESOCH AKO AJ PRI DODRŽANÍ POŽIADAVIEK DODÁVATELA POTRUBIA. PRED ZAHÁJENÍM ZEMNÝCH PRÁC JE NUTNÉ VYKONAŤ VYTÝČENIE PODZEMNÝCH INŽINIERSKÝCH ROZVODOV ZA ÚČASTI SPRÁVCOV JEDNOTLIVÝCH SIETÍ. PRI KRÍŽENÍ A SÚBEHU PODZEMNÝCH ROZVODOV DODRŽAŤ STN 73 6005. MIN. SPÁD POTRUBIA 0,2‰

Zodp. proj. zák.	Vypracoval	Kontroloval			
Ing. Adolf Kostrian	Ing. Klaudia Zajacová	Ing. Adolf Kostrian			
Odberateľ OÚ Telgárt					
Mesto (Obec)	Telgárt				
Názov stavby a lokalita  SO PS Profesia	Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie v obci Telgárt  SO2 - Vonkajší teplovod  Teplotovod	Formát		2 A4	
		Dátum		02/2019	
		Stupeň PD		SP	
		Číslo zákazky 1A-PS/SK-2019			
Obsah výkresu	SITUÁCIA		Mierka 1 : 500	Číslo výkresu 01	