

Verejný obstarávateľ obdržal k súťažným podkladom nasledovné otázky:

Otázky:

1. V projektovej dokumentácii je uvedená skladba vonkajších plôch z asfaltových vrstiev, vo výkazoch sú uvedené betónové kryty. Ktoré riešenie je potrebné zahrnúť do CP?
2. Žiadame verejného obstarávateľa o preverenie množstiev v objekte SO 105 Oporný múr. Podľa našich prepočtov množstvá uvedené vo výkaze nekorešponujú s výkresovou dokumentáciou.
3. V projekte je navrhnutá váha SCHENK 10*3m na váživosť 30t, avšak vo výkaze je uvedená váha SP6018 DFW 18*3m na 60t. Predpokladáme, že konkrétne typy sú uvedené ako "napríklad". Žiadame však VO o vysvetlenie, resp. uvedenie, aké parametre váhy sú požadované: 18m/60t, alebo 10m/30t?

Odpovede verejného obstarávateľa:

1. Platí výkaz výmer. V ponuke je potrebné oceniť cementobetónový kryt s metličkovou povrchovou úpravou. V cene musia byť zahrnuté aj súvisiace práce, t.j. rezanie a tesnenie dilatčných spár, potrebné debnene, ošetrovanie a pod.
2. Platí výkaz výmer a hodnoty v ňom uvedené.
3. Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ výrobku/materiálu, alebo výrobok/materiál konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožní, v súlade s § 42 zákona o verejnom obstarávaní, nahradiť takýto výrobok/materiál ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové, priestorové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú určené. Pri výrobkoch/materiáloch, príslušenstvách konkrétnej značky, uchádzač môže predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite. **V prípade predloženia ekvivalentného výrobku/materiálu, uchádzač na to v ponuke upozorní a uvedie technickú špecifikáciu výrobku/materiálu, ktorý je ekvivalentom výrobku/materiálu, požadovaného verejným obstarávateľom.**

Minimálne požadované parametre: váživosť 30t, overiteľný dielik 20 kg, min. dĺžka 8m, Trieda presnosti III.