

ZOZNAM STROJOV A ZARIADENÍ

Kompostáreň BRO Zlaté Moravce

PS02 - Meranie a regulácia

1.2 - Systém riadenia

1

| Por. č. | Číslo položky cenníka | Skrátený popis | MJ | Množstvo | Dodávka | | Montáž | |
|---------|-----------------------|---|----|----------|------------------------|-------|------------|-------|
| | | | | | Jednotková | Spolu | Jednotková | Spolu |
| | | 1. Špecifikácia rozvádzača DT1 | | | | | | |
| 1 | DT1 | Rozvádzač oceloplechový, nástenný označenie DT1, jednodverový - rozmery:800x1800x400mm (šxvxhl) - krytie: IP 55, odtieň RAL 7035 | ks | 1 | Dodávateľ: technológie | | | |
| | | Výzbroj: | | | | | | |
| 2 | | Istič B40/3 | ks | 1 | | | | |
| 3 | | Prepäťová ochrana ,trieda T1+T2 (B+C), komplet | ks | 1 | | | | |
| 4 | | Istič s odpínaním N pólom, Typ: iC60H, C2A | ks | 3 | | | | |
| 5 | | Motorový istič s tepelnou ochranou pre napájanie dýchadiel Prúd 2-12A, 24VDC, Jednotka: LUCBX6BL | ks | 5 | | | | |
| 6 | | Pomocné relé 24VDC, 4x prepínací kontakt, 6A | ks | 5 | | | | |
| 7 | | Pomocné relé 230VAC, 4x prepínací kontakt 10A | ks | 5 | | | | |
| 8 | | Napájací zdroj 230VAC/24VDC, 5A | ks | 1 | | | | |
| 9 | | vrátane batérie BATT7,2Ah, 24VDC | | | | | | |
| 10 | | Prepínač so signálkou a s poistkou 24VDC, 4A, zelená signálka | ks | 5 | | | | |
| 11 | | Prepäťová ochrana pre RS485 + napájanie 24VDC Základný modul: BXT BAS + BXT ML4 BE24 | | | | | | |
| 12 | | Prepäťová ochrana pre signál 4...20mA | ks | 1 | | | | |
| 13 | | Inteligentná riadiaca jednotka ,typ ADAM3600 vrátane potrebných IO modulov pre pripojenie všetkých IO signálov | ks | 1 | | | | |
| 14 | | Rotuer Teltonika RTU500, HSPE + 3G router Napájacie napätie 24VDC, Ethernet RJ45 4x, 1x GSM | ks | 1 | | | | |
| 15 | | Patch Kábel Cat. 5e Svorkovnicová poistka RSP4-LED/24V ,poistky 2A | ks | 1 | | | | |
| 16 | | Svietidlo do rozvádzača žiarivkové 230V/11W s vypínačom | ks | 6 | | | | |
| | | | ks | 1 | | | | |

[illegible]

| Por. č. | Číslo položky cenníka | Skrátený popis | MJ | Množstvo | Dodávka | | Montáž | |
|---------|-----------------------|---|-----|----------|------------|-------------|------------|-------|
| | | | | | Jednotková | Spolu | Jednotková | Spolu |
| | | A. Dodávka + montáž | | | | | | |
| 1 | | Rozvádzač DT 1 vid' špecifikácia | set | 1 | Dodávateľ: | technológie | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | PC zostava+monitor 22" | set | 1 | | | | |
| 5 | | zdroj UPS APC SMART 230V 1,5kVA (1kW) | ks | 1 | | | | |
| 6 | | Program . SW, oživenie , zaškolenie | set | 1 | | | | |
| 7 | | Snímač MaR vid' špecifikácia | set | 1 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | <i>Materiál:</i> | | | | | | |
| 6 | | Kábel OLFLEX CL. 110 BK 300/500V 3G1,0 | m | 20 | | | | |
| 7 | | Kábel OLFLEX CL. 110 BK 300/500V 3G1,5 | m | 20 | | | | |
| 8 | | Kábel OLFLEX CL. 110 BK 300/500V 4G2,5 | m | 80 | | | | |
| 9 | | Kábel OLFLEX CL. 110 BK 300/500V 7G1,5 | m | 20 | | | | |
| 10 | | Kábel Li2YCY(TP) 2x2x0,8 | m | 10 | | | | |
| 11 | | kábel CY 4 = H07V-U zeleno/žltý | m | 10 | | | | |
| 12 | | kábel CY 6 = H07V-U zeleno/žltý | m | 10 | | | | |
| 13 | | Elektroinšt. trubka ohybná do vonk. prostredia pr.16/20/25 mm | m | 10 | | | | |
| 14 | | Elektroinšt. žľab 125x50 mm,vr. veka,upevnenia a tvaroviek a prísl. | m | 5 | | | | |
| 15 | | Korugovaná trubka KOPOFLEX KF 09040 | m | 5 | | | | |
| 16 | | Drobný elektroinštalačný materiál (elektroinst. krabice, svorkovnice, a | set | 1 | | | | |
| 17 | | Oceľová nosná konštrukcia všeobecne | kg | 30 | | | | |
| 18 | | Farba syntetická základná S2000/0100 | kg | 1 | | | | |
| 19 | | Farba syntetická vrchná S2014/0100 | kg | 1 | | | | |
| 20 | | Riedidlo pre nátery syntetické S6001/0000 | kg | 1 | | | | |
| 21 | | Al štítok na označovanie káblov a prístrojov | ks | 24 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 22 | | Dodávka, montáž spolu | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

