



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

pro zpracování nabídky k následující veřejné zakázce:

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce kulturního domu v obci Štítary
Druh zadávacího řízení: Podlimitní
Režim: Zjednodušení podlimitní řízení vč. e-aukce
Předmět veřejné zakázky: Stavební práce
Zadavatel: městys Štítary

1. Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele: Městys Štítary
Sídlo: Štítary 149, 67102 Šumná
Zastoupený: Pavla Rozsypalová, starostka městyse
IČ: 00293598

2. Identifikační údaje zástupce zadavatele

Obchodní firma: OPTIMAL Consulting, s.r.o.
Sídlo: Podmolí 23, Znojmo 669 02
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 29268087
Zastoupený: Ing. Tomáš Šturala, jednatel společnosti
Kontakt: +420 731 623 492 / sturala@optimalconsulting.cz

3. Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Dotaz

Žádáme o upřesnění parametrů k izolacím VZT (typ izolace, tloušťka, materiál...):

| | | | | | |
|-----------|----|--------------|---|----|-----------|
| Dotační | 4 | 10165985989 | vzt potrubí pozink.plech sk.l čtyřhranné včetně izolace, tvarovek a montáže | m2 | 140,00000 |
| Dotační | 16 | 165165165165 | SPIROpotrubí včetně izolace DN500 + tvarovky + MTZ | m | 30,00000 |
| Nedotační | 4 | 10165985989 | vzt potrubí pozink.plech sk.l čtyřhranné včetně izolace, tvarovek a montáže | m2 | 70,00000 |

Žádáme o upřesnění rozměru:

| | | | | | |
|---------|----|-------------|----------------------------|----|---------|
| Dotační | 19 | 65165165156 | protidešťová stříška + MTZ | ks | 1,00000 |
|---------|----|-------------|----------------------------|----|---------|

Žádáme o doplnění informace, zda-li se jednotka bude dodávat v celku nebo po částech?

| | | | | | |
|---------|---|------------|---|----|---------|
| Dotační | 8 | 1011020R01 | REKUPERAČNÍ JEDNOTKA PRO VĚTRÁNÍ A VYTÁPĚNÍ - 4000m3/h, pext=600Pa, teplovodní dohřev 23kW(70/55°C) , obtok, motor 2x2,5kW, 400V, vodní ohřivač 23kW, regulační uzel včetně regulace, rám pod | ks | 1,00000 |
|---------|---|------------|---|----|---------|

Odpověď

izolace vzt ORSTECH 65H tl.80mm
stříška DN500
rekuperační jednotka dodávána vcelku

Lhůta pro podání nabídek zůstává beze změn, a to do 22.10.2024 do 10:00 hodin.

Ve Znojmě dne 14.10.2024

Zástupce Zadavatele
Optimal Consulting s.r.o.