



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

📍 Komenského 50, 042 48 Košice

☎ Call centrum: 055/795 27 77

✉ E-mail: zakaznik@vodarne.eu

🌐 www.vodarne.eu

Bankové spojenie:

ČSOB, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSK BX

VÚB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASK BX

UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSK BX

Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel Sa, vložka č.:1243/V ▪ IČO: 36 570 460 ▪ DIČ: 202 006 3518 ▪ IČ DPH: SK202 006 3518

Všetkým zaradeným záujemcom

V Košiciach dňa 18.10.2024

VEC

Vysvetlenie súťažných podkladov podľa § 48 zákona o verejnom obstarávaní

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom Komenského 50, 042 48 Košice, ako osoba povinná postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len „Obstarávateľ“), dňa 09.10.2024 vyhlásila v zriadenom dynamickom nákupnom systéme s názvom „*Vodárenský a kanalizačný materiál pre inžinierske siete*“ vyhláseného oznámením o vyhlásení verejného obstarávania uverejnenom v Úradnom vestníku Európskej únie pod číslom 2023/S 231- 726155 dňa 30.11.2023 a vo Vestníku verejného obstarávania č. . 237/2023 zo dňa 01.12.2023 pod značkou 38030 – MUT, výzvu na predkladanie ponúk č. 124 s názvom: DNS VAKM výzva 124/2024 pre závod Trebišov.

Dňa 17.10.2024 boli Obstarávateľovi doručené žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov/ otázka, na ktorú Obstarávateľ týmto oznámením v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v účinnom znení (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) poskytuje odpoveď / vysvetlenie.

Otázka č. 1:

Dobrý deň,

vo výzve č. 124/2024, Príloha č.1 - Opis CP - pre časť 1, dopytujete:

položka č. 7 Tvarovka HDPE pás navrtávací elektrofúzny d90/32 SDR11 = 5ks

chcem sa spýtať, či to má byť naozaj navrt.pás bez ventilu alebo požadujete navrt. pás s ventilom (v tom prípade treba zmeniť text ...s ventilom), , keďže pod tým máte položku č.9, kde je Súprava zemná teleskopická k navrtavaciemu ventilu 1,1-1,7m = 5ks

Ďakujem za pochopenie

S pozdravom

Odpoveď Obstarávateľa na otázku:

Dobrý deň,

týmto Vám oznamujeme, že došlo k zmene špecifikácie položky č. 7 – Tvarovka HDPE pás navrtávací elektrofúzny d90/32 SDR11 z pôvodného znenia, na nové znenie položky, a to, položka č. 7 - Tvarovka HDPE pás navrtávací elektrofúzny d90/32 s ventilom SDR11.

Vzhľadom na skutočnosť, že Obstarávateľ poskytol vysvetlenie bezodkladne nebude predlžovať lehotu na predkladanie ponúk. Zároveň Vám oznamujeme, že bol nahratý dokument Príloha č. 1 – Opis CP – Certifikované tovary.

S pozdravom