

Vysvetľovanie súťažných podkladov.

Otázka č. 1: Vo VV je navrhnutá nová betónová dlažba 40x40 cm, 20x20 cm, spoločne s rektifikačnými terčami. Avšak v PD sa hovorí o demontáži a spätnej montáži pôvodnej dlažby.

Odpoveď: Betónová dlažba po rozobratí bude namontovaná pôvodná, poškodené diely budú nahradené novými.