



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



MINISTERSTVO
PRŮMYSLU A OBCHODU



Národní
plán
obnovy

Ve Zlíně dne 22. listopadu 2024

Věc: Zadávací řízení - „Modernizace veřejného osvětlení ve Znojmě - II. etapa“ - vysvětlení zadávací dokumentace

V rámci nadlimitní veřejné zakázky na dodávky, zadané dle ust. § 56 a násl. podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a která je spolufinancována ze státního rozpočtu v rámci NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY, výzva č. 1/2022, komponenta 2.2.2., pod názvem „Modernizace veřejného osvětlení ve Znojmě - II. etapa“, zadavatel obdržel dotaz, na který odpovídá takto:

Dotaz:

Zadavatel uvádí že požaduje svítidlo, které je pevně spojeno na pantech - *Víko kryjící předřadnou část svítidla musí být s tělem svítidla spojeno pevnými panty, které zamezí oddělení víka od těla svítidla při jakékoli manipulaci se svítidlem.* V současnosti výrobci nabízí i modernější řešení s možností svítidlo naopak z pantů vyjmout a díky tomu provést rychlejší servisní úkon s výměnou vadné ať již napájecí nebo optické části, a tím zkrátit dobu omezení dopravy v místě, kde k servisnímu úkonu dochází. Při tomto řešení není nutné svítidlo při demontáži odpojovat od napájecího kabelu pouze se vyjímá elektrická a optická část, nahradí se funkčním kusem a servisní úkon je hotový. Žádáme tedy zadavatele, aby umožnil nabídnout svítidla i v tomto moderním řešení.

Odpověď:

Požadavek na spojení víka a korpusu svítidla pevnými panty zajišťuje absolutní bezpečnost zacházení se svítidlem při montáži ve výškách, případně předchází možným škodám na okolí způsobených neobratnou manipulací. Oddělitelné víko nemusí být ve všech situacích a za všech okolností dostačující. Zadavatel se rozhodl požadovat spojení pevnými panty v rámci zajištění maximální bezpečnosti a nadále trvá na svém požadavku.

.....
Mgr. Martin Budiš

osoba pověřená výkonem zadavatelských činností