



LEGENDA ZARIADENÍ:

19/500/150 - JESTVUJÚCE ČLÁNKOVÉ TELESO  
TV10/3 - TERMOSTATICKÝ VENTIL PRIAMY G3/8" (napr. HERZ TS-90-V) S NASTAVENÍM č.3  
RS10 - REGULAČNO UZATVÁRACIA SPOJKA G3/8" (napr. HERZ RL-5) PRIAMA

-6- STÚPAČKA VYKUROVANIA

POZNÁMKA :  
TERMOSTATICKÉ VENTILY OPATRIŤ TERMOSTATICKOU HLAVICOU HERZCULES (antivandal s blokáciou)

Zodpovedný projektant	Ing. Miroslav VONS			
Vypracoval	Ing. Miroslav VONS			
Kontroloval	Ing. Miroslav VONS			

Autor projektu		Ing. Oliver Golis		Golis Bau Service spol. s r.o.	
Hlavný projektant		Ing. Oliver Golis		Andreja Hlinku 2247, 022 01 Čadca	
Investor		Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava		tel.:0910/958680 , e-mail: golis@golis.sk	
Katastrálne územie		Parcela		Stupeň	PROJEKT PRE REALIZÁCIU STAVBY
Miesto		Okresné riaditeľstvo PZ, Nové Zámky Bratov Baldigárovcov 7, 940 02 Nové Zámky		Profesia	VYKUROVANIE
				Dátum	02/2018
				Č. zák.	07/MV/2018
Názov		Nové Zámky OR PZ rekonštrukcia a modernizácia objektu		Formát	8xA4
				Mierka	1 : 50
Obsah		Pôdorys 1. PP - časť "B"		Profesia	Číslo výkresu      Stavebný objekt
				V	E1.1.S0-01.05