


Č.m.	Názov priestoru	Plocha
3.01	Schodisko	42,80
3.02	Kancelária	15,67
3.03	Kancelária	15,36
3.04	Kancelária	15,24
3.05	Kancelária	14,08
3.06	Kancelária	14,67
3.07	Kancelária	15,34
3.08	Kancelária	15,79
3.09	WC Ženy	7,88
3.10	Predsieň WC	2,14
3.11	Sprcha	1,88
3.12	Predsieň WC	2,64
3.13	WC Muži	8,76
3.14	Kancelária	13,87
3.15	Chodba	29,13
Plocha spolu		215,25 m2

- 3 CYKY-J 5 x 6mm2
+ H07V-U 6mm2 zž (CY 6)
- Prívod z RH-C (1.NP) do
RI-C3 (3.NP)
- 4 CYKY-J 5 x 6mm2
+ H07V-U 6mm2 zž (CY 6)
- Prívod z RH-C (1.NP) do
RI-C4 (4.NP)
- Prieraz na 4.NP



LEGENDA - VIĎ. VÝKRES SO-01.1-E1.7-05

- JOP.2 ISTIACI ROZVÁDZAČ 3.NP - EXISTUJÚCI
- Počas rekonštrukcie el.inštalácie zostane pod napätím a funkčný
- Po ukončení rekonštrukcie rozv. JOP.2 odpojiť a ZRUŠIŤ
- RI-C3 ISTIACI ROZVÁDZAČ PRE 3.NP
- NAVRHOVANÝ - VIĎ SAMOSTATNÝ VÝKRES

ROZVODNÁ SIEŤ: 3 x 400 / 230 V TN-C-S 50Hz
Bod rozdelenia PEN vodiča: Hlavný istiaci rozvádzač RH-C

OCHRANA PRED NDN:
SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJA + PRÚDOVÝM CHRÁNIČOM + POSPÁJANÍM

ZODP. PROJEKTANT ING. VLADIMÍR KRČMÁREK	KRESLIL Ing. Vladimír KRČMÁREK
MIESTO STAVBY: OR PZ, BRATOV BALDIGÁROVCOV 7, 940 02 NOVÉ ZÁMKY	projektové a rozpočtové práce elektro 023 14 SKALITĚ 1014 tel.: 0907 824 114, 041433 57 88 e-mail: krcomarek.vladimir@stonline.sk IČO: 40 136 825
INVESTOR: MINISTERSTVO VNÚTRA SR, PRIBINOVA č.2, 812 72 BRATISLAVA	POČET FORMÁTOV: 4 x A4
NAZOV STAVBY: NOVÉ ZÁMKY OR PZ, REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA OBJEKTU	DÁTUM: 05. 2018
OBSAH VÝKRESU: ČASŤ C - 3.NP - ZÁSUUVKOVÉ A TECHNOLOGICKÉ ROZVODY	STUPEŇ: P S
	MIERKA: 1 : 50
	Č. VÝKRESU: SO-01.1-E1.7-07