



- CELÁ LEGENDA - VIĎ VÝKRES SO-01.1-E1.7-05
- ROZVODNÁ SIŤ: 3 x 400 / 230 V TN-C-S 50Hz
Bod rozdelenia PEN vodiča: Hlavný ištiaci rozvádzač RH-A
- OCHRANA PRED NDN:
SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJA + PRÚDOVÝM CHRÁNIČOM + POSPÁJANÍM

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVÁV	KRESIL	Ing. Vladimír KRČMÁREK
ING. VLADIMÍR KRČMÁREK			projektant a rozpočtový píšaci úradník
MIESTO STAVBY:	OR PZ, BRATOV BALDIGAROVÝCH 7, 840 02 NOVÉ ZÁMKY		003 14 SKALICE 1014 tel. 0907 604 14, 090430 57 89 e-mail: vkrckmar@skalfce.sk 021 40 188 825
INVESTOR:	MINISTERSTVO VNÚTRA SR, PRÍBINOVA 62, 812 72 BRATISLAVA		
NÁZOV STAVBY:	NOVÉ ZÁMKY OR PZ, REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA OBJEKTU	POČET FORMÁTOV:	10 x A4
		DÁTUM:	05. 2018
		STUPEŇ:	P S
OBSAH VÝKRESU:	ČASŤ A - Z.NP - ZÁSUPOVÉ A TECHNOLOGICKE ROZVODY	MIERKA:	1 : 50
		Č. VÝKRESU:	SO-01.1-E1.7-07