

## **Záznam – koordinačné rokovanie so zástupcami Lidl**

z pracovného rokovania konajúceho sa dňa 16.11.2023, na stavbu „Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto – Oščadnica“, vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie v podrobnosti dokumentácie na realizáciu stavby.

### **Prítomní:**

Online prítomný členovia projekčného tímu Zhotoviteľa dokumentácie, zástupca Objednávateľa (pani Rajsá), zástupcovia spoločnosti Lidl a jej projekčného tímu (Daqe).

### **Účel stretnutia**

- Koordinácia s projektom spoločnosti Lidl

### **Priebeh stretnutia:**

Stretnutie bol zorganizované na základe požiadavky primátora mesta Krásno nad Kysucou a zástupcov spoločnosti Lidl vzneseného na záverečnom prerokovaní konaného dňa 15.11.2016. Stretnutie sa konalo online formou cez aplikáciu Teams. Projektanti zhotoviteľa a projektanti spoločnosti Lidl odprezentovali riešenie preložiek inžinierskych sietí v dotknutom území. Následne prebehla diskusia, kde sa špecifikovali kolízne miesta a postup výstavby.

### **Záver:**

Vzhľadom na skutočnosť že preložky inžinierskych sietí stavby diaľnice D3 sú už naprojektované a predpoklad že realizácia investície spoločnosti Lidl pravdepodobne prebehne výstavbu diaľnice, prišlo k nevyhnutnej úprave elektro vedení stavby diaľnice D3 a na strane projektanta Lidlu úprave niektorých častí kanalizácie, preložky plynu

Pre preložky plynovodu 713-00 boli stanovené požiadavky body napojenia a na posun prvkov:

- uličné vpusty
- požiarne nádrže (tak aby bola vonk. hrana nádrže min. 3m od trasy preložky plynovodu
- vsakovacia galéria ....detto
- el. vedenia - posunúť ďalej od trasy plynovodu....min. 0,71m
- v modrej šrafe je vedená trasa preložky plynovodu (ktorú neriešime mi), ktorý prekladá exist. plynovod prechádzajúci cez LIDL. Body napojenia tejto preložky, treba posunúť tak, aby neprechádzali cez naše preložky plynovodu (717-00 a 713-00)....teda body napojenia preložky plynovodu, aby boli na existujúcom plynovode (ktorý ide pod LIDL-om), ktorého časť mi nebudeme prekladať.
- dažďová kanalizácia je v kolízii s objektom 717-00 Preložka STL plynovodu riešená v rámci D3. Trasu dažďovej kanalizácie bude potrebné posunúť, pretože je vedená rovno v trase preložky plynovodu (717-00). Zároveň je šachta (značená ako OŠ) rovno na trase preložke plynovodu (717-00). Vonkajší obrys šachty by mal byť vzdialený od trasy preložky plynovodu min. 3m. Prípojky z UV je tiež potrebné upraviť tak, aby nekrižovali preložku plynovodu (717-00).

Pre objekty elektro: Pôvodné návrhy SO, týkajúce sa preložiek elektrických zariadení NN a VN počítali so stĺpovými transformačnými stanicami v oblasti budúcej výstavby kruhovej križovatky v rámci výstavby diaľnice D3. Spomenuté transformačné stanice budú z dôvodu výstavby pobočky LIDL na danom území preložené do kioskových trafostaníc v blízkosti LIDLu. SO elektrických zariadení, ktoré sú súčasťou stavby D3 bude potrebné skoordinať s návrhom výstavby pobočky LIDL podľa schváleného technického návrhu od SSD, a.s..

**„Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica“****Záznam z rokovania z 16.11.2023**

---

Pre objekty vodovodov a kanalizácie:

- 532-00  
V území na ZÚ je plánovaná výstavba obchodného reťazca LIDL. Navrhované preložky vodovodov SO 532-00, 536-00 a odbočka SO 533-00 budú vedené cez budúce parkovisko.  
V prípade, že LIDL bude stavbu realizovať skôr ako začne výstavba stavby diaľnice D3, preloží vodovody pod svojou spevnenou plochou podľa PD Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica - t.j. SO 532-00 vybuduje úsek km 0,000 – 0,036 18 kde prepojí potrubie s exist. vodovodom. Na ZÚ musí vybudovať časť preložky SO 536-00 a 533-00.
- 533-00  
V území na KÚ je plánovaná výstavba obchodného reťazca LIDL. Navrhované preložky vodovodov SO 532-00, 536-00 a odbočka SO 533-00 budú vedené cez budúce parkovisko.  
V prípade, že LIDL bude stavbu realizovať skôr ako začne výstavba stavby diaľnice D3, preloží vodovody pod svojou spevnenou plochou podľa PD Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica - t.j. SO 533-00 vybuduje úsek km 0,149 30 – 0,185 03 – tzn. AŠ3 (s vystrojením) a časť chráničky č. 3 v dĺžke 4 m, ktorá bude vodotesne zaslepená dočasnou sklolaminátovou záslepkou (nalaminovaná na SKL chráničku vo výrobe), potrubie od AŠ3 po napojenie na preložku D160 (km 0,185 03) vrátane vodomernej šachty s vystrojením a s vodomerom s diaľkovým prenosom dát – k tomu je potrebné riešiť prípojku NN a diaľkový prenos dát (prípojku NN rieši SO 649-00 a prenos dát je súčasťou elektročasti tohto SO).
- 536-00  
V území na KÚ je plánovaná výstavba obchodného reťazca LIDL. Navrhované preložky vodovodov SO 532-00, 536-00 a odbočka SO 533-00 budú vedené cez budúce parkovisko.  
V prípade, že LIDL bude stavbu realizovať skôr ako začne výstavba stavby diaľnice D3, preloží vodovody pod svojou spevnenou plochou podľa PD Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica - t.j. SO 536-00 vybuduje úsek km 0,597 – 0,739 30 kde prepojí potrubie s exist. vodovodom. Na ZÚ musí vybudovať časť preložky SO 532-00 a 533-00.
- 510-00  
V území na KÚ je plánovaná výstavba obchodného reťazca LIDL. Navrhovaná preložka kanalizácie SO 510-00 bude vedená časťou budúceho parkoviska.  
V prípade, že LIDL bude stavbu realizovať skôr ako začne výstavba stavby diaľnice D3, preloží navrhovanú kanalizáciu PVC DN250 v celej dĺžke 101 m podľa PD Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica.