



HYDROMELIORÁCIE, štátny podnik

Vrakunská 29
825 63 Bratislava 211

e-mail: info@hmssp.sk, web: www.hmssp.sk

Amberg Engineering Slovakia s.r.o.
Somolického 1/B
811 06 Bratislava

Váš list číslo/zo dňa
26.06.2024

Naše číslo
310/VČ/6345/2024-2

Vybavuje/kontakt
Odbor správy a prevádzky HMZ
Bc. Natália Gašpariková/
natalia.gasparikova@hmssp.sk

Bratislava
23.07.2024

Vec:

Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie k stavbe „Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica“ – stanovisko

Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie k stavbe „Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica“ na odvodňovacom kanále v k.ú. Krásno nad Kysucou, okres Čadca, Vám zasielame nasledovné stanovisko:

Toto stanovisko bude podkladom k vydaniu stavebného povolenia v zmysle ust. § 14 Zákona o správnom konaní v úplnom znení a Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v úplnom znení.

Dňa 04.06.2010 sme sa listom č. 2520-2/110/2010 vyjadrovali k existencii hydromelioračných zariadení v záujmovom území stavby „Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica“.

Dňa 26.06.2024 bola štátnemu podniku Hydromeliorácie, š.p. predložená žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie k stavbe, ktorá sa týka odvodňovacieho kanála, ev.č. 5302 006 001 v k.ú. Krásno nad Kysucou, okres Čadca. Uvedený odvodňovací kanál, ev.č. 5302 006 001, ktorý je súčasťou odvodňovacej vodnej stavby „OP Krásno nad Kysucou“, bol vybudovaný v roku 1966 o celkovej dĺžke 0,700 km v správe Hydromeliorácie, š.p.

Podnik zapísaný v Obchodnom

Registri Mestského súdu
Bratislava III
Oddiel Pš Vložka číslo : 425/B

IČO:

35 860 839
DIČ:
2021730073
IČ DPH:
SK2021730073

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa, a.s.
SK10 0900 0000 005124303698

Odbor:

Riaditeľstvo - sekretariát
Ekonomický úsek
Technicko-prevádzkový úsek

Usporiadania majetku a vyjadrovacích
činností

Telefónny kontakt:

02/4025 8212
02/4025 8275
02/4025 8264
02/4025 8268
02/4025 8201

E-mailový
kontakt:

info@hmssp.sk
vyjadrenia@hmssp.sk

Web:
www.hmssp.sk

Stavba pozostáva z objektu SO 581-00 Úprava melioračného kanála v km 28,650 D3 v k.ú. Krásno nad Kysucou, ktorého správcom objektu je mesto Krásno nad Kysucou. Pri výstavbe oporného múru (SO 261-00) preložky cesty I/11 dôjde k zásahu do trasy existujúceho melioračného kanála pri areáli ČOV. Úprava je navrhnutá v jednoduchom lichobežníkovom profile so sklonom svahov 1:1,5 a šírkou v brehoch 2,0 m. Dno bude opevnené betónovou žľabovkou s rozmermi 600x500x80. Svahy budú opevnené na päte polovegetačnými tvárnicami rozmerov 500x500x100, ostatná časť po terén sa ohumusuje a zatravní. Stabilizácia bude realizovaná zapustenými priečnymi prahmi z betónu na začiatku a na konci upravovaného úseku. Melioračný kanál bude vyústený do úpravy potoka – SO 580-00. Celková dĺžka úpravy kanála je 175,38m.

K predloženej projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie stavby „Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica“ nemáme námietky a súhlasíme s realizáciou pri dodržaní nasledovných podmienok:


- Predložiť kompletnú projektovú dokumentáciu úpravy odvodňovacieho kanála obsahujúcu technickú správu a výkresovú časť, ktoré budú doplnené o parcelné čísla, ktorých sa dotkne úprava OK a taktiež o parcely, na ktoré sa presunie koryto kanála.
- Požadujeme uzatvoriť zmluvu o budúcom odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií do vlastníctva a trvalej prevádzky medzi štátnym podnikom Hydromeliorácie a Národnou diaľničnou spoločnosťou.
- Križovania a súběhy navrhovanej stavby s odvodňovacím kanálom žiadame navrhnúť a realizovať v zmysle ustanovení STN 73 6961 „Križovanie a súběhy melioračných zariadení s komunikáciami a vedeniami z r. 1983.“
- Počas výstavby je nevyhnutné zachovať funkčnosť a prietočnosť dotknutého kanála a rešpektovať ochranné pásmo 5m od brehových čiar kanála.
- V prípade poškodenia odvodňovacej vodnej stavby, spôsobenia škôd alebo neodborným zásahom do odvodňovacej stavby, uvediete odvodňovací kanál do pôvodného stavu a případné škody vzniknuté na odvodňovacom kanále spôsobené pri tejto činnosti budú odstránené na náklady investora.
- Za účelom presného vytýčenia odvodňovacieho kanála prosím kontaktujte pracovníkov z dislokovaného pracoviska Prievidza, Vladimír Kučera, tel. 0948 104 407, e-mail: vladimir.kucera@hmosp.sk,

- Začiatok a koniec prác žiadame oznámiť nášmu pracovníkovi z dislokovaného pracoviska Prievidza, Vladimír Kučera, tel. 0948 104 407, e-mail: vladimir.kucera@hmosp.sk,

Platnosť tohto stanoviska je 2 roky od dátumu vyhotovenia

S pozdravom




Ing. Peter Rusňák, PhD.
riaditeľ

Hydromeliorácie, štátny podnik

Na vedomie: Hydromeliorácie, š.p., dislokované pracovisko Prievidza

