



EDWIN s.r.o.  
Košícká 5590/56  
821 08 Bratislava  
IČO: 31393331

Váš list číslo / zo dňa

23/BM/118 / -

Naše číslo

13392/2024/ROP-002-P/62455

Vybavuje / ☎ / e-mail

Ing. Ižarik / 0918 382 045 /  
marek.izarik@nsat.sk

Bratislava

10.04.2024

Vec

**Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto – Oščadnica**, objekty SO 601-01 Preložka 2x110kV č. 7855/603 v km 22,600 D3, SO 601-02 Preložka 2x110kV č. 7855/603 v km 26,800 D3 a SO 601-03 Preložka 2x110kV č. 7855/603 v km 29,100 D3

– žiadosť o vyjadrenie k stavebnému povoleniu a realizácii stavby – **odpoveď**

Vaším listom ste nás v zastúpení investora – Národná diaľničná spoločnosť, a.s., so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35919001, požiadali o vyjadrenie k stavebnému povoleniu a realizácii stavby: „Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto – Oščadnica“, objekty SO 601-01 Preložka 2x110kV č. 7855/603 v km 22,600 D3, SO 601-02 Preložka 2x110kV č. 7855/603 v km 26,800 D3 a SO 601-03 Preložka 2x110kV č. 7855/603 v km 29,100 D3, k. ú. Kysucký Lieskovec, k. ú. Dunajov a k. ú. Krásno nad Kysucou.

Dopravný úrad ako dotknutý orgán štátnej správy na úseku civilného letectva podľa ustanovenia § 28 ods. 3 písmeno c) bod 4 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (**letecký zákon**) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s poukazom na ustanovenie § 126 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (**stavebný zákon**) v znení neskorších predpisov, s realizáciou stavby, ktorá rieši preložky rekonštruovaného existujúceho vedenia križujúceho diaľnicu D3 vrátane návrhu jeho označenia leteckým prekážkovým značením (ďalej len „**LPZ**“) na základe predloženej dokumentácie (DSP (DRS) 10/2023)

### s ú h l a s í

a návrh LPZ, ktorý pozostáva z označenia náterom denného LPZ stožiarov č. 71, 72, 88, 97 a 98 a z označenia LPZ nadzemných lán vedenia prostredníctvom markérov guľovitého tvaru s ich kombináciou bielej a červenej farby v úseku č. 71 - 72, pbč. 97 - 98 **akceptuje** s tým, že Dopravný úrad odporúča zrealizovať:

- ✓ náter denného LPZ len na vrchnej časti daného stožiara vrátane konzol piatimi, príp. len tromi kontrastnými pruhmi o výške minimálne 4 m, pričom vrchný a spodný pruh musí byť červený alebo oranžový;
- ✓ a navrhované markéry umiestniť nad telesom diaľnice na obe strany len pomocou 5 ks markérov tak, aby vzdialenosť medzi dvomi susednými markérmí bola vo vzdialenosti maximálne 30 m pri priemere markéru 60 cm a mali by byť umiestnené striedavo, pričom krajné budú červenej farby.

V prípade realizácie označenia LPZ vedenia, Dopravný úrad žiada oznámiť ukončenie do 7 dní a predložiť fotodokumentáciu zachytávajúcu pohľad na danú časť vedenia, resp. stožiar vrátane LPZ a širšie okolie (*postačí zaslať elektronicky na adresu ochranne.pasma@nsat.sk a v kópii na adresu marek.izarik@nsat.sk*).

Toto vyjadrenie sa považuje za záväzné stanovisko podľa ustanovenia § 140 b stavebného zákona a platí pre platí pre všetky stupne dokumentácie a všetky konania stavebného zákona.

Podľa ustanovení stavebného zákona s poukazom na ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, je stavebník povinný toto stanovisko dotknutého orgánu priložiť k návrhu na vydanie predmetného rozhodnutia.

Záväzné stanovisko platí dva roky od dátumu jeho vydania, a to za predpokladu, že nedôjde k zmene umiestnenia stavby, prípadne k zmene jej výškových parametrov a použitiu stavebných mechanizmov v rozpore s ustanoveniami § 30 ods. 1 leteckého zákona. V opačnom prípade je nutné požiadať Dopravný úrad o opätovné posúdenie stavby. Nestráca však platnosť, keď bola v tejto lehote podaná žiadosť o vydanie predmetného rozhodnutia na príslušný stavebný úrad.

Dovoľujeme si Vás informovať, že toto stanovisko je vydané len z hľadiska záujmov civilného letectva.

Predložené podklady stavby Vám vraciame poštou.

S pozdravom

Ing. Ivana Marková  
vedúca odboru letísk a stavieb

Doručí sa:

- SPIE Elektrovod, a.s., Prievozská 4C, 824 66 Bratislava 26, IČO: 36863513