


ZOZNAM DETAILOV

- D1 - KVPKOVÁ ZÁVLAHA
- D2 - NAPOJENIE ELEKROMAGNETICKÉHO VENTILU V ŠACHTE
- D3 - ŠTANDARDNÉ ROZMERY VENTILOVÝCH ŠACHIET
- D4 - SCHEMATICKÝ REZ ULOŽENIA POTRUBIA
- D5 - ZDROJ VODY - NAPÁJACIA ŠACHTA S TECHNOLOGIOU


±0,000=332,57 m.n.m.		AUTORIZAČNÉ RAZÍTKO		AUTORIZAČNÉ RAZÍTKO	
GENERÁLNY PROJEKTANT:	N/A s.r.o., Kalinčiakova 3 Bratislava info@nla.sk tel: 0903 886 704				
AUTOR:	N/A s.r.o., Ing. arch. Benjamín Bradňanský Mgr.art. Vít Halada, ArtD.				
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	Ing. arch. Pavol Citovický CITYPROJEKT, s.r.o. Adámiho 3 Bratislava 841 05 e-mail:citovicky@cityprojekt.sk	Vypracoval:		Kontroloval:	
		František Majerník		Ing. Juraj Herda	
Investor:	Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica			Mierka:	-
Názov stavby:	Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene			Obec:	Zvolen
				Okres:	Zvolen
Miesto:	Okružná 2469, Zvolen, Okres Zvolen, Kat. územie: Môťová			Dátum:	04/2024
Parcelné čísla:	reg.C 1361/1,1361/229,1361/230,1361/231,1361/232,1361/511,1361/512,1361/513,1361/514,1361/574			Stupeň:	DRS
Stavebný objekt:	SO601 Terénne a sadové úpravy			Číslo výkresu:	Číslo súpravy
Časť:	Zavlažovanie				
Názov výkresu:	DETAILY				
				02	

D1 - KVAPKOVÁ ZÁVLAHA







MAXIMÁLNA VZDIALENOST(D) - 120M

D2 - NAPOJENIE ELEKROMAGNETICKÉHO VENTILU V ŠACHTE




- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| ① IRRICABLE XX0,8MM | ⑥ ÚROVEŇ TERÉNU |
| ② VODOTESNÝ KONEKTOR | ⑦ TEHLA |
| ③ KÁBEL DO EL. VENTILU | ⑧ HD-PE HLAVNÝ PRÍVOD VODY |
| ④ ELEKTRIMAGNETICKÝ VENTIL | ⑨ ŠTRKOVÝ NÁSYP |
| ⑤ ŠACHTICA VB-STD | ⑩ HD-PE SEKČNÉ POTRUBIE |

D3 - ŠTANDARDNÉ ROZMERY VENTILOVÝCH ŠACHIET



D4 - SCHEMATICKÝ REZ ULOŽENIA POTRUBIA



D5 - ZDROJ VODY - NAPÁJACIA ŠACHTA S TECHNOLOGIOU

- 1 ÚROVŇ TERÉNU
- 2 DOVEDENÉ NAPÁJACIE POTRUBIE HD-PN 50MM DN 40, PN10 , VSTUP V NEZÁMRZNEJ HĽBKE
- 3 MECHANICKÁ SPOJKA PRE HD-PN PN16
- 4 POTRUBIE NAPÁJACIE ZÁVLAHU HD-PN 40MM DN 32, PN10
- 5 FILTRÁCIA
- 6 GULOVÝ VENTIL 5/4" S ODVODNENÍM

