

















NAPÁŤOVÁ SÚSTAVA	OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM (PODĽA STN 332000-4-41)	
	NORMÁLNA PREVÁDZKA	PORUCHA
	2-24V, DC /IT 230V, AC /TN-S	MALÝM NAPATÍM - PELV SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA

LEGENDA EPS

-  EPS - Požiarna ústredňa Esser FlexES control FX10
-  Vstupno-výstupný modul Koppler 4 vstupy/2 výstupy
-  Výstupný modul Koppler 12 relé
-  Zdroj AC 230V/24V, 7A, DC EN54-4
-  Obslužné pole požiarnej ochrany
-  Zobrazovací ovládací panel EPS
-  Dialkový prenos GSM
-  Vedenie EPS pre hlásiče SSKFH-V180 1x2x0,8 Lg P60-R B2ca-s1,d1,a1
-  Vedenie EPS SSKFH-V180 2x2x0,8 Lg P60-R B2ca-s1,d1,a1
-  Vedenie EPS SSKFH-V180 4x2x0,8 Lg P60-R B2ca-s1,d1,a1
-  Vedenie N2XH-O FE180/PS30 2x1,5 B2ca-s1,d1,a1
-  Vedenie EPS SSKFH-V180 10x2x0,8 Lg P60-R B2ca-s1,d1,a1


OZNAČENIE POŽIARNYCH HLÁSIČOV

T/02/53/03

-  Poradové číslo hlásiča v skupine hlásičov
-  Poradové číslo skupiny hlásičov
-  Poradové číslo kruhového vedenia v ústredni
-  Označenie tlačidlového hlásiča

Pozn.:
Kabeláž na streche vedená vo flexibilných pozinkovaných rúrkach DMA DI20,5mm, upevnená o podpery vedenia pre rúrky z mrazuvzdorného betónu.

Pozn.:
EPS monitoruje polohu požiarnych klapiek (PK), regulačných klapiek (RK) a požiarnych vetracích mriežok (PMV).
Napája profesia elektro.

ORIENTÁCIA		AUTORIZAČNÉ RAZÍTKO	
		±0,000=332,57 m.n.m.	
GENERÁLNY PROJEKTANT:	N/A s.r.o., Kalinčiakova 3 Bratislava info@nla.sk tel: 0903 886 704		
AUTOR:	N/A s.r.o., Ing. arch. Benjamín Bradňanský Mgr.art. Vít Halada, ArtD.		
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Jozef Čapkovič	Vypracoval: Ing. Jozef Čapkovič Ing. Juraj Sekera	Kontroloval: Ing. Jozef Čapkovič
Investor:	Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica	Mierka:	1:200
Názov stavby:	Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene	Obec:	Zvolen
Miesto:	Okružná 2469, Zvolen, Okres Zvolen, Kat. územie: Môtová	Okres:	Zvolen
Parcelné čísla:	reg.C 1361/1,1361/229,1361/230,1361/231,1361/232,1361/511,1361/512,1361/513,1361/514,1361/574	Dátum:	04/2024
Stavebný objekt:	SO 101	Stupeň:	DRS
Časť:	07.01 - EPS, HSP	Číslo výkresu: Číslo súpravy	
Názov výkresu:	PÔDORYS STRECHY - EPS ovládacie prvky	06	