



C - Vzdelávacia prevádzka

Ozn.	Názov miestnosti
C1.01	vstup
C1.01a	chodba
C1.02	klubovňa
C1.03	Toaleta verejnosť + imobilný
C1.04	sklad
C1.05	toaleta muž
C1.06	toaleta žena
C1.07	upratovačka
C1.08	toaleta zamestnanci
C1.09	kašňa D
C1.10	kašňa CH
C1.11	sklad
C1.12	uleňa TO
C1.13	trieda
C1.14	trieda
C1.15	trieda
C1.16	trieda
C1.17	nádieľňa
C1.17a	zborovňa
C1.18	hudobná učeňa
C1.19	hudobná učeňa
C1.20	hudobná učeňa
C1.21	hudobná učeňa

NAPÁTOVÁ SÚSTAVA	OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRUDOM (PODĽA STN 332003-4-41)	
	NORMÁLNA PREVÁDZKA	PORUCHA
2-24V, DC /IT	KRYTOM,IZOLACIOM	MALÝM NAPÄTÍM - PELV
100V, DC /IT	KRYTOM,IZOLACIOM	SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA

LEGENDA HSP

- Ústredňa HSP AV DIGITAL VARIODYN D1 DOM4-24
- Hlasateľská stanica AV DIGITAL DCS15
- Nástenný reproduktor HSP WA 06-165/T 6W 100V
- Stropný reproduktor HSP DL-E 06-130/T
- Stĺpový reproduktor 20W, IP66
- Zvukový projektor 20W, IP65
- Koncový člen linky
- Hlavná trasa, x káblov NZXH-O FE180/PS60 2x1,5
- Kábel NZXH-O FE180/PS60 2x1,5
- Kábel pre hlasiacu stanicu STP 4x2xAWG23, Cat 6A, LSOH, B2ca - s1, d1, a1

OZNAČENIE REPRODUKTOROV

Z01 / 03 / 08

- Poradové číslo reproduktoru v rámci výstupnej linky
- Výstupná linka reproduktorového rozvodu
- Označenie zóny

E - ZSS pobytová forma

Ozn.	Názov miestnosti
E1.01	schody
E1.02	zadverie
E1.03	výťah
E1.04	predsieň
E1.05	sklad
E1.06	chodba
E1.07	Sklad špin. prádla
E1.08	Sklad čist. prádla
E1.09	sklad
E1.10	sklad
E1.11	Umyvanie termoportov
E1.12	údržba -hyg
E1.13	údržba -kašňa
E1.14	údržba-dielňa
E1.15	správa - toalety
E1.16	Tech. správa objektu
E1.24	Kuch. výťah
E1.24a	príjem jedla
E1.24b	-
E1.24c	Pripravovňa
E1.24d	Sklad chladenie
E1.25	-
E1.26	kašňa s hyg.
plochy spolu	
DE1.18	zadverie
DE1.19	schody
DE1.20	výťah
DE1.20b	Predsieň
DE1.21	chodba - zásobovanie
DE1.22	Kuch. výťah
DE1.22a	príjem jedla
DE1.22b	-
DE1.23	Sklad - Umyvanie termoportov
E1.25	Sklad - pripravovňa
DE1.27	sklad odpadu
DE1.28	chodba
DE1.29	sklad

A - Komerčné priestory

Ozn.	Názov miestnosti
A1.01	služby/ obchod
A1.01a	Tech. zázemie
A1.02	služby/ obchod
A1.03	služby/ obchod
A1.04	služby/ obchod
A1.05	služby/ obchod
A1.06	služby/ obchod
A1.07	služby/ obchod
A1.07a	Tech. zázemie
A1.07b	Sklad
A1.07c	Flaskomaty
A1.09	Služby/ obchod
A1.09a	Tech. zázemie
A1.10	Odpady

B - Komunitné centrum

Ozn.	Názov miestnosti
B1.01	Kaviareň
B1.01a	Predsieň
B1.02	vstup/ sala/ kašňa
B1.03	personál - chodba
B1.04	personál - toaleta
B1.05	personál - sklad
B1.06	toaleta
B1.07	upratovačka
B1.08	Toaleta Imobilný
B1.09	toaleta
B1.10	komunitná sala
B1.11	toalety
B2.12	toalety
B2.12a	wc imobilný
B1.13	strážnička m.
B1.14	kancelária
B1.15	wc
B1.15a	Kuchynka
B1.16	herňa
B1.16a	Hygiena
B1.17	sklad komun. sala

ORIENTÁCIA		AUTORIZAČNÉ RAZÍTKO	AUTORIZAČNÉ RAZÍTKO
		±0,000=332,57 m.n.m.	
GENERALNÝ PROJEKTANT:	NIA s.r.o., Kalinčiakova 3 Bratislava info@nia.sk tel: 0903 886 704		
AUTOR:	NIA s.r.o., Ing. arch. Benjamin Bradlanský Mgr.art. Viliam Hladík, A+D.		
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Jozef Čapkovit	Vypracoval: Ing. Jozef Čapkovit Ing. Juraj Sekera	Kontroloval: Ing. Jozef Čapkovit
Investor:	Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica	Mierka:	1:100
Názov stavby:	Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene	Obec:	Zvolen
Miesto:	Okružná 2469, Zvolen, Okres Zvolen, Kat. územie: Mótová	Okres:	Zvolen
Parcelné číslo:	reg.C 1361/1, 1361/229, 1361/230, 1361/231, 1361/232, 1361/511, 1361/512, 1361/513, 1361/514, 1361/574	Dátum:	04/2024
Stavebný objekt:	SO 101	Stupeň:	DRS
Časť:	07.01 - EPS, HSP		
Názov výkresu:	PÓDORYS 1.NP - HSP		
		Číslo výkresu: 09	
		Číslo správy	