



E - ZSS pobytová forma

Ozn.	Názov miestnosti
E2.01	schody
E2.02	-
E2.03	výťah
E2.04	čakareň
E2.04a	strešná m.
E2.05	chodba
E2.05b	chodba
E2.06	izba - izolačná
E2.07	toileta
E2.08	izba jednolôžková
E2.09	toileta
E2.09a	predsieň
E2.10	izba jednolôžková
E2.11	toileta
E2.12	izba jednolôžková
E2.13	toileta
E2.13a	predsieň
E2.14	izba jednolôžková
E2.15	toileta
E2.16	izba jednolôžková
E2.17	toileta
E2.17a	predsieň
E2.18	izba jednolôžková
E2.19	toileta
E2.20	izba jednolôžková
E2.21	toileta
E2.21a	predsieň
E2.22	izba jednolôžková
E2.23	toileta
E2.24	kápička
E2.25	kuchynka
E2.26	upratovačka
E2.27	rampa na terasu
E2.27a	Práčovňa
E2.28	toileta
E2.29	toileta
E2.30	toileta bezbarierová
E2.31	jedleň
E2.31a	spoločenská miestnosť
E2.32	chodba
E2.33	chodba
E2.33a	kuchynka
E2.34	šatňa personál
E2.35	hygiena
E2.36	šatňa personál
E2.37	hygiena
E2.38	upratovačka
E2.39	kúpeľňa
E2.40	izba dvojložková
E2.41	toileta
E2.41a	predsieň
E2.42	izba dvojložková
E2.43	toileta
E2.44	izba dvojložková
E2.45	toileta
E2.45a	predsieň
E2.46	izba dvojložková
E2.47	toileta
E2.48	izba dvojložková
E2.49	toileta
E2.49a	predsieň
E2.50	izba dvojložková
E2.51	toileta
E2.52	izba dvojložková
E2.53	toileta
E2.53a	predsieň
E2.54	izba dvojložková
E2.55	toileta
E2.56	obštruhňa
E2.57	čistenie
E2.58	Sociálny pracovník
E2.59	raditeľ
E2.60	ekonom
E2.61	Rehabilitácia
E2.62	terapia
E2.63	terapia
E2.64	recepčia
E2.65	personál
E2.65a	výdaj jedla
E2.65b	Kuch. výťah
E2.66	izba dvojložková
E2.67	toileta
E2.67a	predsieň
E2.68	izba dvojložková
E2.69	toileta
E2.70	izba dvojložková
E2.71	toileta
E2.71a	predsieň
E2.72	izba dvojložková
E2.73	toileta
E2.74	izba dvojložková
E2.75	toileta
E2.75a	predsieň
E2.76	izba dvojložková
E2.77	toileta
E2.78	izba dvojložková
E2.79	toileta
E2.79a	predsieň
E2.80	izba dvojložková
E2.81	toileta

NAPÁTOVÁ SÚSTAVA	OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRUDOM (PODĽA STN 332000-4-41)	PORUCHA
2-24V, DC /IT	NORMÁLNA PREVÁDZKA	KRYTOM, IZOLÁCIU
230V, AC /TN-S	KRYTOM, IZOLÁCIU	MALÝM NAPÄTÍM - PELV
		SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA

LEGENDA EPS

- EPS - Požiarna ústredňa Esser FlexES control FX10
- Opticko-dymový požiarový hlásič PAM Esser série IQ8Quad
- Opticko-dymový požiarový hlásič PAM Esser série IQ8Quad na podhládke
- Multisenzorový opticko-dymový a tepelný požiarový hlásič PAM Esser série IQ8Quad na podhládke
- Termomaximálny požiarový hlásič PAM Esser série IQ8Quad na podhládke
- Multisenzorový opticko-dymový a tepelný požiarový hlásič PAM Esser série IQ8Quad + tesnenie proti vlhkosti IP43 a vyhrievací prvok
- Manuálny procesne analógový neautomatizovaný tlačidlový detektor Esser
- Optické signálne zariadenie, červený maják
- DIALKOVÝ PRENOS GSM
- Vedenie EPS pre hlásiče SSKFH-V180 1x2x0,8 Lg P60-R B2ca-s1,d1,a1
- Vedenie EPS SSKFH-V180 2x2x0,8 Lg P60-R B2ca-s1,d1,a1
- Vedenie EPS SSKFH-V180 4x2x0,8 Lg P60-R B2ca-s1,d1,a1

OZNAČENIE POŽIARNÝCH HLÁSIČOV

T/02/53/03

- Poradové číslo hlásiča v skupine hlásičov
- Poradové číslo skupiny hlásičov
- Poradové číslo kruhového vedenia v ústrední
- Označenie tlačidlového hlásiča

D - ZSS ambulantná forma /Loggie + terasy/

Ozn.	Názov miestnosti
D2.31	Terasa
D2.32	Pavlač + Rampa

B - Komunitné centrum /Loggie + terasy/

Ozn.	Názov miestnosti
B2.01	Balkón + schodisko

E - ZSS pobytová forma /Loggie + terasy/

Ozn.	Názov miestnosti
E2.101	Loggia
E2.102	Loggia
E2.103	Loggia
E2.104	Loggia
E2.105	Loggia
E2.106	Loggia
E2.107	Loggia
E2.108	Loggia
E2.109	Loggia
E2.110	Loggia
E2.111	Loggia
E2.112	Loggia
E2.113	Loggia
E2.114	Loggia
E2.115	Loggia
E2.116	Loggia
E2.117	Loggia
E2.118	Loggia
E2.119	Loggia
E2.120	Loggia
E2.121	Loggia
E2.122	Terasa

D - ZSS ambulantná forma

Ozn.	Názov miestnosti
DE2.01	predsieň
DE2.02	výťah
DE2.03	schody
D2.04	vstup so skrinkami
D2.05	toileta klienti z.p.
D2.06	toileta klienti inv.
D2.07	jedleň
D2.07a	Kuch. výťah
D2.07b	chodba
D2.08	chodba
D2.09	toileta klienti z.p.
D2.10	toileta klienti inv.
D2.11	personál
D2.12	sociálny pracovník
D2.13	riaditeľ
D2.14	ekonom
D2.15	upratovačka
D2.17	terapia
D2.18	šatňa
D2.19	hygiena
D2.20	šatňa
D2.21	hygiena
D2.22	spoločenská m.
D2.23	oddychová m.

ORIENTÁCIA	AUTORIZAČNÉ RAZÍTKO	AUTORIZAČNÉ RAZÍTKO
	±0,000=332,57 m.n.m.	
GENERALNÝ PROJEKTANT:	NIA s.r.o., Kalinčiaková 3 Bratislava info@nia.sk tel. 0903 886 704	
AUTOR:	NIA s.r.o., Ing. arch. Benjamín Bradňanský Mgr. art. Viliam Halada, AritD.	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Jozef Čapkovič	
Investor:	Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica	Mierka: 1:100
Názov stavby:	Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene	Obec: Zvolen
Miesto:	Okružná 2469, Zvolen, Okres Zvolen, Kat. územie: Mótová	Okres: Zvolen
Parcelné číslo:	reg. C 1361/1, 1361/225, 1361/230, 1361/231, 1361/232, 1361/511, 1361/512, 1361/513, 1361/514, 1361/574	Dátum: 04/2024
Stavebný objekt:	SO 101	Stupeň: DRS
Časť:	07.01 - EPS, HSP	
Názov výkresu:	PÓDORYS 2.NP - EPS detekčné prvky	Číslo výkresu: 03
		Číslo súpravy