

Ochranné opatrenia v zmysle STN EN 50 122-1:

v normálnej prevádzke (živé časti):

Vzdušnými vzdialenosťami (polohou) čl. 5.2

Prekážkami čl. 5.3

pri poruche (neživé časti):

Použitím zariadení triedy ochrany II, dvojité izolácia alebo ekvi. izolácia čl. 6.2.3.2

Pre napájacie body ukoľajnením cez prierazku čl. 6.2 + príloha F

Ochrané opatrenie v zmysle STN 33 2000-4-41: Živé časti: Izoláciou čl. 411.2 príloha A1

Krytím a zábranami čl. 411.2 příloha A2

Doplnková ochrana prúdovej chrániče RCD čl. 415.1

Neživé části:

Samočinným odpojením napájania, čl. 411.4

Dvojitou alebo zosilenou izoláciou čl. 412

Doplnková ochrana doplnkové ochranné pospájanje čl. 415.2



Vypracoval Ing. Karol Kollár 	Kontroloval Ing. Karol Kollár 	Zod. projektant Ing. Peter Kolada 	KEG-ING. KAROL KOLLÁR 	
Objednávateľ DOPRAVNÝ PODNIK BRATISLAVA, a.s.		Miesto stavby BRATISLAVA III	Muškátová 20 821 01 BRATISLAVA TEL.: 0903 521 957 kollar.karol@dpb.sk	
Stavba ELEKTRICKOVÁ TRATĎ - RAČIANSKA RADIÁLA	Stupeň DRS		Formát 2x4	
Objekt Informačná tabuľa na zastávke Pekná cesta smer Malokrasňanská Elektroinštalácia a ochranné opatrenia v zóne TV		Dátum 07.2024	Zak. č. KEG005-24	
		Mierka 1:100	Arch. č. 0724PKNC	
Príloha ROZVÁDZAČ R-ACL - SCHÉMA ZAPOJENIA		Príloha č. 03	Súprava č.	