



všetkým záujemcom

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

SVO-RVO1-2025/000532-006

Vybvavuje/linka

PhDr. Mária Kačincová /+421250944469

Miesto/dátum

Bratislava/28.01.2025

Vec : Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky č.3

Na základe doručených žiadostí o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) poskytuje verejný obstarávateľ vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky pre predmet zákazky „**Dunajská Streda OR PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu**“ v rámci verejnej súťaže uverejnenej v Úradnom vestníku EÚ pod zn. 2024-OJS 243-763639 zo dňa 13.12.2024 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 247/2024 - 16.12.2024 pod zn. 30909-MSP

#### Otázka č. 1

„1) Vo VV „D6 - Vnútorná elektroinšt.“ sa nachádza položka 143 K HZS000108 Vysekávanie rýh a káps pre rozvody elektroinštalácie ks 1,000

Nakoľko merná jednotka „ks“ je v tomto prípade nejednoznačná a ani z daného popisu prác a ani z poskytnutej PD sa nedá jednoznačne určiť presné požadované množstvo/rozsah požadovaných prác, z dôvodu správneho ocenenia teda žiadame o poskytnutie/presných množstiev požadovaných prác resp. rozpis danej položky (teda čo a aké množstvo/práce má byť v danej položke ocenené), tak aby všetci uchádzači mali rovnaké vstupy a ponuky boli porovnateľné a každý neoceňoval niečo iné. Podklady musia byť jednoznačné a nie je možné prenášať zodpovednosť na uchádzača aby prípadne prepočítaval/vypočítaval alebo iným spôsob si sám určoval typ/druh/množstvá, nakoľko sa môže stať, že každý uchádzač si môže vypočítať/určiť, aj keď do rozdielu len mále, ale iné typy/druhy/množstvá a tým pádom sú ponuky neporovnateľné.“

#### Odpoveď na otázku č. 1

V prvej alternatíve rozpočtu boli uvažované vedenia elektro ako podomietkové ... t.j. vysekávanie rýh pre vedenie elektro. V riešenej stavbe bola celková ELI navrhnutá ako priznaná. Na každom výkrese máme poznámku: b. Káblové rozvody zrealizovať káblami typu CHKE-R-J montované v priznaných PVC žlaboch a lištách. Nedopatrením sa zmenou systému riešenia elektro rozvodov neodstránila položka "č.143 K HZS000108" a preto **uchádzači položku č. 143 K HZS000108 Vysekávanie rýh a káps pre rozvody elektroinštalácie v časti D6 vnútorná elektroinštalácia nebudú oceňovať.**

#### Otázka č. 2

„Predpokladaná hodnota zákazky je stanovená na 2 327 275,42 EUR bez DPH (spolu s 23% DPH je hodnota zákazky 2 862 548,76 EUR s DPH).

Cena za dielo bude hradená na základe odsúhlasených skutočne vykonaných prác samostatne za každú časť výdavkov, uvedených v písm. a) a b) tohto bodu tohto článku tejto ZoD, a to nasledovne:

a) oprávnené výdavky :

- faktúrou vo výške 50 % z celkových oprávnených výdavkov z ceny diela podľa bodu 5.1 písm.

c) článku V. tejto ZoD,

- faktúrou vo výške 45 % z celkových oprávnených výdavkov z ceny diela podľa bodu 5.1 písm.

c) článku V. tejto ZoD,

- faktúrou vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov z ceny diela bodu 5.1 písm. c)

článku V. tejto ZoD po ukončení preberacieho konania,

b) prípadne podľa pokynov objednávateľa.

Faktúry zhotoviteľ vystaví a doručí na adresu objednávateľa uvedenú v záhlaví tejto ZoD v časti objednávateľ.

V zmysle čl. 6.8 je Splatnosť faktúr stanovená na 60 dní.

1. Rozumieme správne, že uvedený spôsob fakturácie je nemenný? T.j. úspešný zhotoviteľ diela bude fakturovať celkovo 3 faktúry počas realizácie celého diela.

2. Rozumieme správne, že úspešnému uchádzačovi verejný obstarávateľ neposkytne žiadnu platobnú zálohu?
3. Rozumieme správne, že úspešnému uchádzačovi verejný obstarávateľ neposkytne žiaden preddavok na platbu?
4. Rozumieme správne, že zhotoviteľ diela bude môcť fakturovať/t.j. vystaviť prvú faktúru až po prestavaní 50% z víťaznej (ponukovej) ceny vrátane DPH? V závislosti od ponukovej ceny úspešného uchádzača je pravdepodobné, že prvá faktúra bude vystavená až po realizácii prác v hodnote prevyšujúcej 1 mil. EUR s DPH.
5. Rozumieme správne, že zhotoviteľ diela bude môcť fakturovať/t.j. vystaviť druhú faktúru až po prestavaní 45 % z víťaznej (ponukovej) ceny vrátane DPH? V závislosti od ponukovej ceny úspešného uchádzača je pravdepodobné, že druhá faktúra bude opäť vystavená až po realizácii prác v hodnote prevyšujúcej 1 mil. EUR s DPH.
6. Rozumieme správne, že prefinancovanie realizácie diela je povinný si zabezpečiť víťazný uchádzač?“

**Odpoveď na otázku č. 2**

Ku všetkým bodom 1 až 6 otázky je odpoveď áno.

S pozdravom

**Ing. Branislav Chlebana**  
generálny riaditeľ  
sekcie verejného obstarávania MV SR