PREKLAD P5 - 4x M 1:25



REZ X-X M 1:15



TRÁM T1 - 2x M 1:25



REZ X-X M 1:10



TRÁM T2 - 4x M 1:25



REZ X-X M 1:10



VÝKAZ VÝSTUŽE							
PRVOK	Č.	Ø	DĹŽKA [m]	KS	SPOLU [m] B500B = 10 505 (R)		
					R 6	R 10	R 12
PREKLAD P5 - 4x	1	R 12	6,000	32			192,00
	2	R 12	5,550	8			44,40
	3	R 10	5,225	16		83,60	
	4	R 10	5,825	16		93,20	
	5	R 12	2,000	28			56,00
	6	R 12	2,300	28			64,40
	7	R 10	3,500	76		266,00	
	8	R 12	4,200	12			50,40
	9	R 6	0,460	120	55,20		
CELKOM				m	55,20	442,80	407,20
				kg/m	0,222	0,617	0,888
				kg	12,25	273,21	361,59
				kg	**647,1**		

VÝKAZ VÝSTUŽE							
PRVOK	Č.	Ø	DĹŽKA [m]	KS	SPOLU [m] B500B = 10 505 (R)		
					R 8	R 12	R 16
TRÁM T1 - 2x	1	R 12	5,700	20		114,00	
	2	R 16	5,900	12			70,80
	3	R 8	1,950	104	202,80		
TRÁM T2 - 4x	1	R 16	4,875	12			58,50
	2	R 12	4,875	8		39,00	
	3	R 12	5,475	12		65,70	
	4	R 12	2,350	8		18,80	
	5	R 12	2,000	12		24,00	
	6	R 12	2,300	12		27,60	
	7	R 8	1,900	88	167,20		
CELKOM				m	370,00	289,10	129,30
				kg/m	0,395	0,888	1,578
				kg	146,15	256,72	204,04
				kg	**606,9**		

P O Z N Á M K Y :

1. KEĎŽE SA JEDNÁ O PRESTAVBU JESTVUJÚCEHO OBJEKTU, ROZMERY PRÚTOV UPRAVIŤ PODĽA SKUTOČNÝCH ROZMEROV DEBNENIA.
2. STAROSTLIVOSŤ O ČERSTVÝ BETÓN VYKONÁVAŤ PODĽA NORMY STN EN 13670 - ZHOTOVOVANIE BETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ
3. STABILITU A ODOLNOSŤ DEBNIACICH A PODPERNÝCH KONŠTRUKCIÍ ZABEZPEČUJE REALIZÁTOR.
4. BETÓNOVÉ A ŽELEZOBETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE BEZ POŽIADAVIEK NA POHĽADOVÝ BETÓN (POKIAĽ NIE JE UVEDENÉ INAK).
5. ROZMERY PRÚTOV VÝSTUŽE SÚ KÓTOVANÉ OSOVO, VYKÁZANÉ SÚ STRIŽNÉ DĹŽKY PRÚTOV.
6. KRYTIE VÝSTUŽE UVÁDZANÉ OD LÍCA BETÓNOVÉHO POVRCHU K LÍCU NAJBLIŽŠEJ POZDĹŽNEJ VÝSTUŽE.
7. ŽELEZOBETÓNOVÉ PRVKY JE MOŽNÉ ZAŤAŽIŤ PO 28 DŇOCH OD BETONÁŽE.

BETÓN STN EN 206-1 - C25/30 - XC1(SK) - Cl 0,4 - D_{max}16 - S3, S4
OCEĽ B500B (ALT. 10505 R, Bst500) - MEDZA KLZU MINIMÁLNE 500 MPa

ZODP. PROJEKTANT: ING. PETER MAČÁK	KRESLIL: ING. PETER MAČÁK	VYPRACOVAL: ING. PETER MAČÁK	ING. PETER MAČÁK PROJEKTOVANIE STAVIEB DYČKA 225, 952 01 VRÁBLE 0908/480678 petermacak@pobox.sk
MIESTO STAVBY: PIONIERSKA 850/13, 962 12 DETVA			DÁTUM: XI. 2021
INVESTOR: DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB, PIONIERSKA 850/13, 962 12 DETVA			PROFESIA: STATIKA
OBJEKT: DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB PIONIERSKA 850/13, 962 12 DETVA PRESTAVBA, NADSTAVBA A DOSTAVBA OBJEKTU			STUPEŇ: DRS
			FORMÁT: 10 x A4
			MIERKA: 1:25 / 1:15 / 1:10
OBSAH VÝKRESU: VÝKRES VÝSTUŽE PREKLADU P5 A TRÁMOV T1 A T2		ARCH. ČÍSLO:	POR. Č.: S-10