

Věc

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel:

Město Šternberk

Sídlo: Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk

IČ: 00299529

DIČ: CZ00299529

Veřejná zakázka:

Stavební úpravy komunikace ul. Za zahradami, Šternberk

Zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)

Dne 25. 11. 2024 obdržel smluvní zástupce zadavatele žádost o vysvětlení zadávací dokumentace /ZD/ výše uvedené veřejné zakázky, ke které poskytuje zadavatel v zákoně stanovené lhůtě následující vysvětlení. Vysvětlení a doplnění ZD odesílá zadavatel všem známým dodavatelům a současně je uveřejňuje na profilu zadavatele: <https://josephine.proebiz.com/cs/profile/00299529>

Žádost o vysvětlení ZD:

Tímto Vás žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace „Stavební úpravy komunikace ul. Za zahradami, Šternberk“.

1. Zadavatel v technické zprávě a v PD (vzorové příčné řezy) uvádí skladbu vozovky s použitím infiltračního postřiku viz níže, v soupisu prací ovšem položky pro infiltrační postřik chybí.

Žádáme zadavatele o kontrolu a objasnění rozporu.

Konstrukce živичné vozovky dle TP 170 MD ČR ve skladbě :

- asfaltový beton	ACO 11	40 mm	ČSN EN 13108-1
- spojovací postřik 0,5 kg/m ²			ČSN 736129
- asfaltový beton	ACL 16	50 mm	ČSN EN 13108-1
- infiltrační postřik asfalt. postřik PS 0,8-1,1kg/m ²			ČSN 736129
- štěrkořfř fr.0-32	ŠD	150 mm	ČSN 736126
- štěrkořfř fr.0-32	ŠD	150 mm	ČSN 736126
c e l k e m		390 mm	

Vysvětlení ZD:

Zadavatel v příloze k tomuto Vysvětlení a doplnění ZD poskytuje opravený soupis prací, dodávek a služeb.

Doplnění ZD:

Zadavatel opravuje administrativní chybu týkající se kvalifikace CPV uvedenou ve Svazku 1 Podmínky kvalifikace a podmínky a požadavky na zpracování nabídky, článku 3 Předmět plnění veřejné zakázky.

Klasifikace předmětu zadávacího řízení dle klasifikace CPV

Kód hlavního předmětu VZ dle klasifikace CPV: 45000000-7

Charakteristika: Stavební práce

45233100-0

Stavební úpravy pro komunikace
45223300-9
Výstavba parkovišť
45233160-8
Chodníky a jiné zpevněné povrchy

**Zadavatel stanoví nově lhůtu pro podání nabídek takto:
Nabídky se podávají nejpozději do 10.00 hod. dne 6. 12. 2024.**

S pozdravem

Ing. Šárka Goldmannová
za ZVZ Konzult s.r.o.
smluvní zástupce zadavatele

Přílohy:
Soupis prací_25.11.2024