



LEGENDA:

**RKS** Hlavný Rozvadzač pre kuženie a osvetlenie IP30/20  
Ps=15kW, Pp=10kW, beta0,7

 ECOSUN 600 6 block, 600 x 1200 x 30 mm, 16 kV  
súčasťou panelov budú aj montážne dráhy a zverovacie káble

 TERMOSTAT TEK 80

SVETIELNÉ OBVODY NÁP. Z RH CYKÝ 3x1,5mm<sup>2</sup>



ČÍSLO  
VYHOTOVENIA:

HLAVNÝ PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	
	JÁN PRENOSIL	JÁN PRENOSIL	
INVESTOR:	mesto Púchov, Štefánikova 821/21, 020 01 Púchov		
NÁZOV AKCIE:	DOM SMÚTKU, HORNÉ KOČKOVCE		
MIESTO STAVBY:	DOM SMÚTKU, HORNÉ KOČKOVCE		
NÁZOV VÝKRESU:	ELEKTROINŠTALÁCIA – VYKUROVANIE		
DÁTUM	08/2019		
FORMÁT	A4		
STUPEŇ	PPSP		
MIERKA	NIE JE		
PROFESIA	ELEKTRO		
ARCH. Č.	JP 08 – 2019 – 79		
VÝKRES ČÍSLO	1		

ROZVODNÁ SÚSTAVA NN :

3+N/PE AC, 230/400V, 50Hz TN-S

OCHRANA PRED ÚRAZOM EL. PRÚDOM PRI NORMÁLNEJ PREVÁDZKE:

STN 33 2000-4-41: čl. 412.1, čl. 412.2 : Izolačiou a zbrannami alebo krytmi

OCHRANA PRED ÚRAZOM EL. PRÚDOM PRI PORUČE:

STN 33 2000-4-41, čl. 413.1.3 : samostatným odpojením napájania

OCHRANA PRED DOTYKOM ŽIVÝCH ČASŤÍ PODLA STN 33 3201, čl. 7.1.2.1:

– krytím, – zbrannou, – prekážkou, – umiestnením mimo dosahu

PROSTREDKY NA OCHR. OSOBY V PRÍPADE DOTYKU NEŽIVÝCH ČASŤÍ:

STN 33 3201, čl. 7.2 : opotrebenia popísané v kapitole 9 tejto normy

A. Prostredie: AAT, AB7, AC1, AD2, AE4, AF2, AG1, AH1, AK1,

AL1, AN2, AP1, AM1, AQ3, AR2, AS2, AU

B. Využitie: BA1, BC2, BD1,

C. Druh stavby: CA1, CB1

STN 33 0300

STN 33 0300

STN 33 0300