



SÚSTAVA : 3/PEN AC 400/230V 50Hz, TN-C

SÚSTAVA : 3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-S

OCHRANA : V ZMYSLE STN 33 2000-4-41

PRI PORUCHE - OCHRANA NEŽIVÝCH ČASTÍ - SAMOČINNÝM ODPOJENÍM čl. 411

NORMÁLNA PREVÁDZKA - OCHRANA ŽIVÝCH ČASTÍ - IZOLÁCIU PRÍLOHA A, KAP. A.1

NORMÁLNA PREVÁDZKA - OCHRANA ŽIVÝCH ČASTÍ - ZÁBRANAMI ALEBO KRYTMI PRÍLOHA A, KAP. A.2

DRUH PROSTREDIA : 411 VONKAJŠIE STN 33 2000-5-51

LEGENDA :

- KÁBELOVA TRASA ISD OPTICKÝM KÁBLOM A HDPE TRUBIEK
- KÁBELOVA TRASA ISD METALICKÝM OZNAMOVACÍM KÁBLOM DCKQYPY 12DM0,9
- KÁBELOVA TRASA ISD METALICKÝM OZNAMOVACÍM KÁBLOM TCEPKPFLE 5XN0,8
- KÁBELOVA TRASA ISD KÁBLOM CYKY-J 50x50mm2
- KÁBELOVA TRASA ISD KÁBLOM CYKY-J 3x4mm2
- KÁBELOVA TRASA ISD KÁBLOM CYKY-J 5x6mm2
- KÁBELOVA TRASA ISD KÁBLOM CYKY-J 5x10mm2
- PREPOJOVACIE KÁBLE RCSS-VN KÁBLAMI CYKY-J 3x4mm2
- KÁBELOVA SPOJKA XAGA 92/25-500
- OPTICKÁ KÁBELOVÁ SPOJKA UCA04-9
- RN ROZVÁDZAČ NN
- RX ROZVÁDZAČ NN
- R-SSÚD ROZVÁDZAČ NN ZÁLOHOVANÝ UPS - RIEŠI SSÚD ŽILINA
- R-ISD1 ROZVÁDZAČ NN ZÁLOHOVANÝ UPS
- R611 ROZVÁDZAČ NN - RIEŠI TENTO OBJEKT
- STV STOJANY TIESŇOVÉHO VOLANIA
- METEO METEOROLOGICKÉ ZARIADENIE
- SČ SČITAČ DOPRAVY
- EZS PODRUŽNÁ ÚSTREDŇA ELEKTRICKEJ ZABEZPEČOVACEJ SIGNALIZÁCIE
- KD KAMERA KAMEROVÉHO DOZORU - OTOČNÁ - NA BETÓNOVOM STOŽIARI
- RNR RADIČ NÁVESTNÝCH REZOV A CSS (PREMENNÝCH DOPRAVNÝCH ZNAČIEK A VN)
- NR NÁVESTNÝ REZ (PREMENNÉ DOPRAVNÉ ZNAČKY)
- CSS DVOJKOMOROVÉ VÝSTRAŽNÉ NÁVESTIDLO CESTNEJ SVETELNEJ SIGNALIZÁCIE
- TU TECHNOLOGICKÝ UZOL

ROZDELENIE BUFFEROV V OPTICKOM KÁBLI 4X6 VL.

- 1BUF. 1,2 VL. - DO TU
- 1BUF. 3,4 VL. - DO TU
- 1BUF. 5,6 VL. - PRIEBEŽNÉ
- 2BUF. 1,2 VL. - DO TU
- 2BUF. 3,4 VL. - DO TU
- 2BUF. 5,6 VL. - DO TU (R1,R2)
- 3BUF. 1,2 VL. - PRIEBEŽNÉ
- 3BUF. 3,4 VL. - PRIEBEŽNÉ
- 3BUF. 5,6 VL. - PRIEBEŽNÉ
- 4BUF. 1,2 VL. - PRIEBEŽNÉ
- 4BUF. 3,4 VL. - PRIEBEŽNÉ
- 4BUF. 5,6 VL. - PRIEBEŽNÉ
- CHRBTCOVÁ SIEŤ
- TECHNOLOGICKÁ ZBERNICA
- CHRBTCOVÁ SIEŤ
- REZERVA
- REZERVA

OBJEDNÁVATEĽ



NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

ZHOTOVITEĽ DOKUMENTÁCIE NA STAVEBNÉ POVOLENIE		
GEOCONSULT S.R.O.		
MILETIČOVA 21, P.O.BOX 34, 820 05 BRATISLAVA 25		
HL. INŽ. PROJ. Ing. Marek GOLÁB	VED. ÚSEKU Ing. Peter ŽIAK	ČÍS. ZÁK. 1347/1214



DOKUMENTÁCIA NA STAVEBNÉ POVOLENIE

671-00

ZÁKAZKA		DIAĽNIČNÝ PRIVÁDZAČ			
ČASŤ STAVBY		LIETAVSKÁ LÚČKA - ŽILINA		RÁČANSKE MÝTO 1/D, 831 02 BRATISLAVA tel/fax 02/44 63 46 81	
PRÍLOHA		671-00 IS PRIVÁDZAČA - STAVEBNÁ ČASŤ		STUPEŇ	ČÍSLO ZÁKAZKY
OBJEDNÁVATEĽ		MONTÁŽNA SCHÉMA KÁBLOV		DSP	1347/1214
HLAVNÝ INŽ. PROJ. Ing. Marek GOLÁB		NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.		OKRES ŽILINA	
ZODP. PROJ. Juraj PLAVČAN		TECH. KONTROLA Ing. Jozef LOPUŠNÝ		KATASTRÁLNE ÚZEMIE: ŽILINA, BYTČICA, LIETAVSKÁ LÚČKA, BYTČICA	
VYPRACOVAL Juraj PLAVČAN		VED. ÚSEKU Ing. Peter Žiak		VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv	
DÁTUM 05.2014		FORMÁT 4 x A4		ČÍSLO PRÍLOHY 4	
				SÚPRAVA	