



- 1 KOAGULAČNÁ BARIÉRA
- 2 USMERŇOVAČ NÁTOKU
- 3 PLAVÁK
- 4 KOALESCENČNÝ FILTER
- 5 ŽELEZOBETÓNOVÁ NADRŽ
- 6 ŽELEZOBETÓNOVÁ STROPNÁ DOSKA
- 7 BETÓNOVÉ SKRUŽE DN 1000 S POPLASTOVANÝMI STÚPADLAMI
- 8 PRECHODOVÁ SKRUŽ 600/1000 VYBAVENÁ KAPSOVÝMI STÚPADLAMI - 2 ks
- 9 POKLOP DN 600, TR. D 400 kN NA PÁNTOCH, UZAMYKATELNÝ, S BET. VÝPLŇOU, V RÁME
- 10 VYROVŇAVACÍ PRSTENEC

ODLUČOVAČ ROPNÝCH LÁTOK 250 l/s NA STOKE F - KL 250/4 R, VÝSTUP. KONC. NEL DO 5 mg/l

POZNÁMKA:

ZEMNÉ PRÁCE DOPORUČUJEME VYKONAŤ OD RASTLÉHO TERÉNU, ŠIKMÝ VÝKOP SO SKLONOM SVAHU 1:1

V PRÍPADE VYKONÁVANIA ZEMNÝCH PRÁČ OD PLÁNE VOZOVKY: KOLMÝ VÝKOP ZAPAŇENÝ ZÁPOROVÝM PAŽENÍM S ROZOPRETÍM

OD RASTLÉHO TERÉNU, KOLMÝ VÝKOP: ZAPAŇENÝ ZÁPOROVÝM PAŽENÍM S ROZOPRETÍM

OBJEDNÁVATEL



NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.

DOKUMENTÁCIA NA STAVEBNÉ POVOLENIE 305-00

ZÁKAZKA		DIAĽNIČNÝ PRIVÁDZAČ LIETAVSKÁ LÚČKA - ŽILINA			
ČASŤ STAVBY		305-00 ODLUČOVAČ ROPNÝCH LÁTOK V km 7,040		MILETIČOVA 21, P.O. BOX 34 820 05 BRATISLAVA 25 TEL.: 02/5057 4703, FAX.: 02/5057 4798	
PRÍLOHA		STAVEBNÝ VÝKRES		STUPEN	ČÍSLO ZÁKAZKY
OBJEDNÁVATEL		NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.		DSP	1347/1214
HLAVNÝ INŽ. PROJ.		Ing. Marek Goláb		OKRES ŽILINA	
ZODP. PROJ.		Ing. Eva Volleková		KATASTRÁLNE ÚZEMIE: BYTČICA	
VYPRACOVAL		Ing. Eva Volleková		VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv	
DÁTUM		05.2014		ČÍSLO PRÍLOHY: 3	
FORMÁT		6x A4		SÚPRAVA	
MIERKA		1:50			