

Záznam z porady

Názov stavby: **Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka - Žilina**
Dokumentácia na ponuku

Čís. zákazky / čís. projektu: **1347/1230**

Konanej dňa: **3.02.2015**

Miesto: **Geoconsult, spol. s r.o., Bratislava, Miletičova 21**

Prítomní: Vid' priložená prezenčná listina, ktorej originál je založený u projektanta.

Program: Prerokovanie pripomienok SSC k dokumentácii na stavebné povolenie

Prítomní prerokovali pripomienky CCS a dohodli sa na nasledovnom:

- 1, Od Porúbky po diaľnicu D1 je cesta kategórie R11,5/80, od D1 po Žilinu je kategórie R22,5/80
- 2, Výkresy sú už zjednotené
- 3, Ochranné pásma budú zakreslené v koordinačnej situácii.
- 4, Akceptujeme
- 5, Akceptujeme
- 6, Most do situácie prevezmeme
- 7, Akceptujeme
- 8, Upresníme vyústenie vpustov do priekop.
- 9, Akceptujeme
- 10, Akceptujeme
- 11, Pri konštrukciách bude vo vzorových rezoch uvedená agresivita prostredia
- 12, Akceptujeme
- 13, V situácii doplníme kóty a polomery
- 14, Preveríme možnosť rozšírenia cesty pred križovatkou
- 15, Oblúk je súčasťou križovatky, kde vodič musí dávať prednosť.
- 16, Dokumentácia je už skoordínovaná
- 17, úsek je zahrnutý do rekultivácie a vegetačných úprav
- 18, Akceptujeme
- 19, Akceptujeme
- 20, Akceptujeme

21. Akceptujeme
22. V PD upresníme
23. Dokumentácia je už skoordínovaná
24. Rieši samostatný výkres
25. V súbehu s mostom bude osadené betónové zvodidlo
26. Základy pilierov sú mimo cesty
27. Vypracujeme koordinačné priečne rezy v súbehu cesty I/64 a mostu 218-00 s inžinierskymi sieťami
28. PH stena bude v správe SSC
29. Bude súčasťou PD
30. Bude súčasťou PD
31. Akceptujeme
32. Bez pripomienok
33. Bude súčasťou koordinačných priečných rezov
34. Bez pripomienok
35. SSC bude správcom VO v okružnej križovatke, ale nesúhlasí so správou NN prípojky.
36. Bez ohľadu na budúceho správcu, SSC žiada rešpektovať podmienku v bode 36 a viesť trasu kábla mimo cestné teleso. Iba v stiesnených úsekoch môže byť IS vedená v cestnom telese, avšak vždy len v chráničke. Uvedené platí pre všetky inžinierske siete. Pozemky pod stavebným objektom musia byť majetkovoprávne vysporiadané a do príslušných listov vlastníctva zapísané zmeny v časti C: Ťarchy).
37. Bude vecou ďalších rokovaní
38. Doplníme do vzorových rezov
39. Bez pripomienok
40. Bude súčasťou koordinačných priečných rezov
41. Akceptujeme
42. Bude súčasťou PD
43. Je zahrnutá v rekultiváciách
44. Zahrnuté v rozpočte
45. Prerokované
46. Zahrnuté v PD
47. Preveríme
- 48 – 53. Všeobecné požiadavky, ktoré budú počas výstavby rešpektované.

Tento záznam je považovaný za platný, ak do piatich pracovných dní po jeho doručení zhotoviteľ záznamu nedostane písomné pripomienky k jeho obsahu.

Zapísal: Ing. Ondrej Kupčo

Príloha : prezenčná listina z porady



GEOCONSULT, spol. s r.o.

inžiniersko – projektová a konzultačná spoločnosť, Miletičova 21, P.O.Box 34, 820 05 Bratislava 25

Prezenčná listina

Názov stavby: **Diaľničný Privádzač Lietavská Lúčka - Žilina,**
Dokumentácia na ponuku
Vec: **pracovné rokovanie**
Čís. zákazky / čís. projektu: **1347 / 1230**
Konanej dňa: **3. 02. 2015**
Miesto: **Geoconsult Bratislava**

Priezvisko (čitateľne):	Organizácia, e-mail:	Telefón:	Podpis:
LOBOTKOVÁ	WC GR	02 50255491	
Kollar	SSC GR	02 50255506	
VESELA	IVSC Žilina	041/507 46 52	
RUDINCOVÁ	SSC IVSC ŽILINA	041/507 46 77	
PAYLÍK	NDS z.s.	02/58311358	
Kupčo	Geoconsult	02/50574720	
VOLLEKOVÁ	GEOCONSULT s.r.o.	02/50574724	

Certifikovaný integrovaný systém manažérstva:
STN EN ISO 9001, STN EN ISO 14001, OHSAS 18001

Telefón
+421/2/5057 4700
+421/2/5057/klapka

Fax
+421/2/5057 4799
+421/2/5057 4798

Internet
www.geoconsult.sk
office@geoconsult.sk



Bankové spojenie
VOLKSBANK Slovensko, a.s.
číslo účtu: 4 000 169 306

IČO: 31 422 969
DIČ: SK2020357009

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel s.r.o., vložka č. 15 188/B