


ULOŽENIE PLYNOVODNÉHO POTRUBIA Z PLASTU V ZEMI



LEGENDA

Č.P.	NÁZOV
1	PLYNOVODNÁ RÚRA IPE D 315
2	PIESKOVÉ LOŽKO ZHUTNENÉ, HRúbKY 150mm
3	OBsYP PIESKOM HRúbKY 200 mm, hutnený po vrstvách 150 mm
4	HUTNENÝ ZÁSYP – ŠTRK
5	VýSTRAŽNÁ FÓLIA žltá farba, š = 50 cm
6	SIGNALIZAČNÝ VODIČ CE 4mm /Cu/
7	PAŽENIE UNION


POTRUBIE	B
DN	/ mm /
32	1000
80	1000
100	1000
150	1000

Pri hĺbke výkopu nad 2,5 m zväčší sa B o 10 cm

OBJEDNÁVATEĽ



NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

ZHOTOVITEĽ DOKUMENTÁCIE NA REALIZÁCIU STAVBY		
<b>GEOCONSULT S.R.O.</b>		
MILETIČOVA 21, P.O.BOX 34, 820 05 BRATISLAVA 25		
HL. INŽ. PROJ.	ČÍS. ZÁK.	
Ing. Ondrej KUPČO <i>Kupcho</i>	1347/1230	

DOKUMENTÁCIA NA REALIZÁCIU STAVBY

702-00

ZÁKAZKA	DIAĽNIČNÝ PRÍVÁDZAČ		EKOPRO	
	LIETAVSKÁ LÚČKA - ŽILINA		Projektovo-inžinierska kancelária	
	I. ETAPA km 0,0 - 3,8		Adamovské Kochanovce 16	
ČASŤ STAVBY	702-00 Preložka NTL plynovodu DN 300 v km 1,050		913 05	
PRÍLOHA	Uloženie potrubia		STUPEŇ	ČÍSLO ZÁKAZKY
			DRS	1347/1230
OBJEDNÁVATEĽ	NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.		OKRES	ŽILINA
HLAVNÝ INŽ. PROJ.	TECH. KONTROLA	KATASTRÁLNE ÚZEMIE:		
Ing. Ondrej KUPČO	Ing. Olga Horňáková	PORUBKA		
ZODP. PROJ.	VYPRACOVANÉ	ČÍSLO PRÍLOHY		
Ing. Olga Horňáková	Ing. Olga Horňáková	SUPRAVA		
DATUM	FORMÁT			
05.2015	2x A4			