

POMPA_CIEPŁA

NR	POZYCJA	WIELKOŚĆ	ILOŚĆ	JEDN.
KP01	kocioł na pellet HEITZTECHNIK MAXPELL GL100	100kW	1	szt
ZO01	zawór odcinający	DN25	5	szt
ZO02	zawór odcinający	DN65	6	szt
ZO03	zawór odcinający	DN20	7	szt
ZO04	zawór odcinający	DN25	6	szt
ZO05	zawór odcinający	DN15	4	szt
ZO06	zawór odcinający	DN25	3	szt
ZO07	zawór odcinający	DN15	4	szt
ZO08	zawór odcinający	DN50	3	szt
ZS01	zawór spustowy		9	szt
SU01	szybkozłącze do naczynia przeponowego	DN20	1	szt
SU02	szybkozłącze do naczynia przeponowego flowjet	DN32	1	szt
ZZ02	zawór zwrotny	DN25	2	szt
ZZ03	zawór zwrotny	DN15	2	szt
ZZ04	zawór zwrotny	DN65	1	szt
ZZ05	zawór zwrotny	DN25	1	szt
ZZ06	zawór zwrotny	DN25	1	szt
ZZ07	zawór zwrotny	DN15	1	szt
ZZ08	zawór zwrotny	DN50	1	szt
FS01	filtr siatkowy	DN25	1	szt
FS02	filtr siatkowy	DN15	1	szt
FS03	filtr siatkowy	DN65	1	szt
FS04	filtr siatkowy	DN25	1	szt
FS05	filtr siatkowy	DN50	1	szt
FS06	filtr siatkowy	DN15	2	szt
RED01	reduktor ciśnienia	DN25	1	szt
FW01	filtr wstępny	DN20	1	szt
FP01	filtr z zaworem płuczającym	DN20	1	szt
PE01	połączenie elastyczne	DN20	1	szt
EA01	zawór antyskażeniowy EA	DN25	1	szt
BA01	zawór antyskażeniowy BA	DN20	1	szt
PW01	podgrzewacz cwu TOWER SGW(S) 500	500dm3	1	szt
NP01	naczynie przeponowe REFLEX NG25	V=25dm3	1	szt
NP02	naczynie przeponowe REFIX DT 60	V=60dm3	1	szt
NP03	naczynie przelewowe	V=60dm3	1	szt
SUW01	stacja uzdatniania wody	V=20dm3	1	szt
WYM01	wymiennik ciepła LB60-70H-1"	100kW	1	szt
ZB01	zawór bezpieczeństwa 2115	3/4", potw=6bar	1	szt
ZB02	zawór bezpieczeństwa 1915	1", potw=3bar	4	szt
ZB03	zawór bezpieczeństwa 1915	3/4", potw=3bar	2	szt
RO01	rozdzielacz	DN80, L=1,5m	2	szt
P01	pompa obiegowa Yonos MAXO 40/0,5-4 PN6/10	Q=4,5m3/h; H=30kPa	1	szt
P02	pompa obiegowa Yonos PICO1.0 25/1-8	Q=2,0m3/h; H=30kPa	1	szt
P03	pompa cyrkulacyjna STAR-Z NOVA T	Q=0,04m3/h; H=10kPa	1	szt
P04	pompa obiegowa Yonos PICO1.0 15/1-6	Q=0,5m3/h; H=30kPa	1	szt
P05	pompa obiegowa Yonos MAXO 30/0,5-10 PN10	Q=4,5m3/h; H=60kPa	1	szt
P06	pompa obiegowa Yonos PICO1.0 15/1-6	Q=0,1m3/h; H=30kPa	1	szt
UI01	zawór automatycznego napełniania instalacji z reduktorem SYR2128	DN20	1	szt
WO01	wodomierz wody zimnej jednostrumieniowy	Q3=1,60m3/h	1	szt
ZT01	zawór mieszający cwu TM252 35-60C	DN25	1	szt
ZT02	zawór mieszający CV316RGA + siłownik MC100	DN15, kvs=0,63	1	szt
ZT03	zawór mieszający CV316GG + siłownik MC100	DN65	1	szt
ZR01	zawór równoważący STAD	DN20	1	szt

POMPA_CIEPŁA

ZR02	zawór równoważący STAD	DN40	1	szt
ZR03	zawór równoważący STAD	DN20	1	szt
ZR04	zawór równoważący TBV	DN15 LF	2	szt
ZR05	zawór równoważący STAD	DN10	1	szt
	manometr		26	szt
	termometr		7	szt