KONDENZAČNÍ JEDNOTKA-LEVÁ

Chl. výkon 15,5kW, jm. příkon 4,18/4,31 kW, 400V

JEDNOTKA OSAZENA NA ROZNÁŠECÍ BET. DLAŽDICE
KTERÉ BUDOU OSAZENY DO ŠTĚRKU V OKAPOVÉM CHODNÍKU



KONDENZAČNÍ JEDNOTKA-PRAVÁ

Chl. výkon 22,4kW, jm. příkon 6,27/6,28 kW, 400V

JEDNOTKA OSAZENA NA ROZNÁŠECÍ BET. DLAŽDICE
KTERÉ BUDOU OSAZENY DO ŠTĚRKU V OKAPOVÉM CHODNÍKU



GENERÁLNÍ PROJEKTANT
Ing.Judita Bravencová, Želivského 9, 779 00 Olomouc, IČO:471 87 689

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	PROJEKTANT	ING.BRAVENCOVÁ JUDITA autorizovaný technik v oboru ústřední vytápění a vzduchotechnika Želivského 9, Olomouc 772 00 IČO:47187689 DIČ:CZ-7154205344
Ing.Judita Bravencová	Ing.Judita Bravencová	Ing.Judita Bravencová	
MÍSTO OLOMOUC	OBEC OLOMOUC	KRAJ OLOMOUCKÝ	
INVESTOR Město Šternberk, Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk			

NÁZEV AKCE

Klimatizace MěÚ Šternberk – Opavská 1
2.etapa
Opavská 1, 785 01 Šternberk

DATUM	03/2019
MĚŘÍTKO	–
STUPEŇ	DPS
ČÁST	Chlazení

NÁZEV VÝKRESU

SCHÉMA ZAPOJENÍ JEDNOTEK

ČÁST	Č.VÝKRESU
D.1.4.1	07