



LEGENDA

- ODVOD KONDENZÁTU
- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ-KANALIZACE
- Z

VODNÍ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN 40 PRO ODVOD KONDENZÁTU S PŘÍDAVNOU MECHANIKOU ZÁPACH. UZÁVĚRKOU (průtok 0,37 l/sec) , DVÍŘKA 300/300
- 1

NÁSTĚNNÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA
- 1 2

SITUOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO SVISLÉHO POTRUBÍ PRO NAPOJENÍ ODVODU KONDENZÁTU

GENERÁLNÍ PROJEKTANT Ing.Judita Bravencová, Želivského 9, 779 00 Olomouc, IČO-471 87 689						
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU Ing.Judita Bravencová		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing.Judita Bravencová		PROJEKTANT Ing.Judita Bravencová		
MÍSTO OLOMOUC	OBEC OLOMOUC	KRAJ OLOMOUCKÝ				
INVESTOR Město Šternberk, Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk						
NÁZEV AKCE Klimatizace MĚÚ Šternberk – Opavská 1 2.etapa Opavská 1, 785 01 Šternberk					DATUM 03/2019	
					MĚŘÍTKO 1:100	
					STUPEŇ DPS	
					ČÁST Zdtavot. techn. instalace	
NÁZEV VÝKRESU PŮDORYS 1.NP					ČÁST D.1.4.2	Č.VÝKRESU 02