

Odpovede na otázky položené v rámci verejnej súťaže s predmetom zákazky „Výber zhotoviteľa na stavbe „Modernizácia prekladiskového terminálu INTERPORT v Haniske pri Košiciach_II

1.

Žiadame verejného obstarávateľa o určenie (zapísanie do VV) konkrétneho katalógového čísla nebezpečného odpadu pre novo doplnenú položku č. 14 - Náklady na čerpanie a likvidáciu ropných látok a poplatky za skládky v množstve 2,4 tony, z dôvodu, že to nepopisuje ani projektová dokumentácia ktorá rieši SO : 001.1.003 Búracie práce ČŠ PHM. V PD v Technickej správe je tento popis „Zistiť, či v podzemných nádržiach PHM sa nenachádzajú ropné produkty, prípadne je ich potrebné odčerpať – zabezpečí špecializovaná firma“. Pre správne určenie ceny za túto položku špecializovanou firmou je nutné vedieť toto katalógové číslo.

Odpoveď:

Prvoradým cieľom zhotoviteľa musí byť prípadne vzniknutý odpad či už zo stavebnej činnosti, alebo z užívania staveniska zhodnotiť. Nakoľko nám nemôže byť známe akými kapacitami uchádzač disponuje pre zhodnocovanie odpadov, je nemožné presne určiť druh odpadu. Predmetné si mal a mohol uchádzač v zmysle bodu 12 súťažných podkladov overiť a získať všetky informácie, ktoré sú potrebné na prípravu a spracovanie ponuky. Pre účely verejného obstarávania bude uchádzač uvažovať s odpadom, ktorý je obvyklý pri demoláciách čerpacích staníc pohonných hmôt, napríklad odpady katalógové číslo rady 05, 13, 16 a 17.

2.

Žiadame verejného obstarávateľa o u doplnenie položky pre objekt SO 001.1 – Búracie práce odvoz a poplatok za skládku pre nebezpečný odpad kat. 17 01 06 N – (Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc obsahujúce nebezpečné látky) do výkazu výmer pre búrané SO - Čerpacia stanica PHM – Kiosk, Prístrešok, Úložisko nádrží, o výmere 1,5 tony + Trafostanica a rozvodňa T341.2 o množstve 0,5 tony + Ohrieváreň č.2 (sklady, šatne, kancelárie) o objeme 0,5tony = (celkovo 2,5 tony) z dôvodu jeho absencie vo výkaze výmer.

Odpoveď:

Vo vysvetlení č. 10 zo dňa 24. 1. 2025 v odpovedi na otázku č. 3 bola doplnená nová položka do zadania, ktorá obsahuje:

- náklady na odborné čerpanie a likvidáciu ropných látok, ev. výplach nádrží,
- odstránenie znečistenej suti.

Na základe vyššie uvedeného zadávateľ má za to, že položka pokrýva všetky eventuality výskytu nebezpečného odpadu na predmetnom stavebnom objekte a preto nebude dopĺňať nové položky.