

Výzva na predkladanie ponúk

PRIESKUM TRHU k stanoveniu predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ)

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov organizácie: VÍNO MRVA & STANKO, a.s.
Sídlo organizácie: Orešianská 7/A, 917 01 Trnava
Obchodný register Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sa, Vložka č. 10550/T
IČO: 36233048
DIČ: 2020164630
IČ DPH: SK2020164630
Kontaktná osoba pre vysvetlenie údajov vo výzve:
Meno, priezvisko, titul: Ing. Peter Stanko
Mobil: + 421 903 711 911
E-mail: stanko@mrvastanko.sk

2. Predmet zákazky

2.1. Názov predmetu zákazky:

„Vykurovanie - tepelné čerpadlá.“

2.2. Druh zákazky: Tovar

2.3. Rozdelenie zákazky na časti: nie

2.4. Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je obstaranie tepelných čerpadiel a ich montáž.
Podrobná špecifikácia je uvedená v Prílohe č. 1.
Kód CPV: 42511110-5 Tepelné čerpadlá

3. Obsah ponuky:

3.1. Predložená cenová ponuka musí byť spracovaná tak, aby z nej bolo možné určiť splnenie požiadaviek na predmet zákazky (uvedené v Prílohe č. 1).

3.2. Predložená ponuka musí obsahovať:

3.2.1. Prílohu č. 2 - Formulár cenovej ponuky

Forma: scan podpísaného dokumentu (pečiatka) v pdf.

3.2.2. Splnomocnenie – úradne overené – v prípade, že ponuku nepodpisuje štatutárny orgán.

Forma: scan dokumentu v pdf.

Dátum vypracovania ponuky nemôže byť starší ako 3 mesiace!

4. Komplexnosť dodávky

Uchádzač môže predložiť ponuku na celý predmet zákazky.

5. Miesto a spôsob dodania predmetu zákazky

- Miesto: VÍNO MRVA & STANKO, a.s., Orešianská 7/A, 917 01 Trnava
- Spôsob dodávky: DAP (dohodnuté miesto určenia)

6. Podmienky účasti:

Prieskumu trhu sa môžu zúčastniť právnické a fyzické osoby oprávnené na dodávku predmetu zákazky. Ponuky musia spĺňať základné technické požiadavky na predmet zákazky.

Uchádzač nemúsí predkladať v ponuke doklad o oprávnení dodávať predmet zákazky, pokiaľ

má toto oprávnenie zapísané vo verejne dostupných registroch (napr. Obchodnom registri SR, Živnostenskom registri SR a pod.). Verejný obstarávateľ si túto skutočnosť overí sám. V prípade, že uchádzač preukazuje oprávnenosť dodávať tovar rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky iným dokladom, uchádzač je povinný predložiť originál, alebo kópiu tohto dokladu (scan dokladu predloží ako prílohu ponuky v cez elektronický obstarávací systém JOSEPHINE).

7. Predkladanie ponúk

7.1. Miesto predkladania ponúk: **cez elektronický obstarávací systém JOSEPHINE**

7.2. Lehota na predkladanie ponúk: do **19.12.2024 do 12:00 hod.**

7.3. Spôsob predloženia ponuky:

Ponuky sa predkladajú cez elektronický obstarávací systém JOSEPHINE.

Bližšie informácie o práci so systémom JOSEPHINE je možné získať na:

<https://www.apa.sk/clanok/praca-s-josephine-pre-potreby-vyzvy-4-2-v-kocke/11256>

<https://www.apa.sk/clanok/praca-s-josephine-pre-potreby-vyzvy-52-prv-2022-v-kocke/11348>

8. Cena

Ceny je potrebné uvádzať v EUR bez DPH. Do ceny je potrebné zapracovať aj cenu za dopravu na miesto dodania.

9. Kritéria na vyhodnotenie ponúk

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk v rámci prieskumu trhu je **cena**.

Pri platcovi DPH sa hodnotí najnižšia cena bez DPH a pri neplatcovi DPH sa hodnotí cena celkom. Skutočnosť, že NIE JE PLATCA DPH, uvedie uchádzač v ponuke.

10. Jazyk ponuky:

Celá ponuka uchádzača, ako aj doklady a dokumenty v nej predložené, musia byť vyhotovené v štátnom jazyku (**slovenský jazyk**). Akýkoľvek doklad alebo dokument predložený v cudzom jazyku musí byť doložený úradným prekladom do štátneho jazyka (okrem dokladov v českom jazyku).

11. Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ:

Áno.


Názov programu: Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014-2022

12. Upozornenie

Upozorňujeme záujemcov, že prieskum trhu nevedie k uzatvoreniu odberateľsko-dodávateľského vzťahu a slúži verejnému obstarávateľovi len na informatívne účely (stanovenie PHZ). Uvedené neplatí, ak sa bude jednať o zákazky „malého rozsahu“ (Zákazky tzv. „malého rozsahu“ sú zákazky v zmysle §1 ods. 14 ZVO, t. j. zákazky, ktorých PHZ je nižšia ako 50.000 Eur bez DPH v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na obdobie dlhšie ako jeden kalendárny rok.). V takom prípade môže Obstarávateľ určiť víťazného potenciálneho dodávateľa priamym zadáním, alebo určiť víťazného potenciálneho dodávateľa z prieskumu trhu na určenie PHZ.

Dňa: 9.12.2024 v Trnave

.....
Ing. Peter Stanko
Člen predstavenstva
VÍNO MRVA & STANKO, a.s.


VÍNO MRVA & STANKO, a.s.
Orešianská 7/A
917 01 Trnava
IČO: 35233048 IČ DPH: SK2020164630

Prílohy:

Príloha č. 1 - Špecifikácia predmetu zákazky

Príloha č. 2 - „Priloha c. 2_Formular cenovej ponuky_VMS_vykurovanie+tc_2“ – osobitná príloha, excel

Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu zákazky

Predmetom zákazky je dodanie a montáž tepelných čerpadiel v zmysle minimálnych požiadaviek uvedených nižšie. Dodaný tovar musí byť zdravotne neškodný a musí vyhovovať európskym a slovenským technickým normám.

Predmet zákazky je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorí z použitých parametrov alebo rozpätie identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožní nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, výkonnostné a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené technológie a zariadenia určené. Pri výrobkoch, príslušenstvách konkrétnej značky, uchádzač môže predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite.

Technická špecifikácia predmetu zákazky – minimálne technické požiadavky obstarávateľa:

Predmet zákazky		Merná jednotka	Množstvo
DODÁVKA NOVÉHO ZDROJU VYKUROVANIA A ZARIADENÍ			
TČ1..2	Tepelné čerpadlo Sinclair SMHM-300B-3 (alebo ekvivalent)	ks	2
	- protihlukové a antivibračné podložky pre TČ	set	2
AKU1	Akumulačná nádoba Atack AK1500K (alebo ekvivalent)	ks	1
Č6	Grundfos MAGNA1 40-100F (alebo ekvivalent)	ks	1
ET	Elektrická vykurovacia vložka, výkon min. 4,5 kW (3x1,5kW), 400 V, príruha s izoláciou pre AKU1	ks	1
EXP1	TLAKOVÁ EXPANZNÁ NÁDOBA 10bar, 300L	ks	1
EXP3	TLAKOVÁ EXPANZNÁ NÁDOBA 10bar, min. 30L	ks	1
TF1	Magnetický filter DIRTSTOP XL - otočný s cyklónovou vložkou - 5/4"F x 5/4"F (alebo ekvivalent)	ks	2
DODÁVKA ARMATÚR, FITINGOV A PRÍSLUŠENSTVA			
GK	Guľový kohút		
	DN 15	ks	2
	DN 40	ks	6
	DN 50	ks	6
	DN 50	ks	1
SK	Spätná klapka závitová		
	DN 40	ks	2
	DN 50	ks	1
VK	Vypúšťací kohút - DN 15	ks	11
AOV	Automatický odzdušňovací ventil - DN15	ks	4
ŠV	Vyvažovací ventil s vypúšťaním (napr. IMI TA - STAD alebo ekvivalent)		
	ŠV32	ks	2
	ŠV50	ks	1
PS	Priame šróbenie závitové		
	DN 32	ks	6
	DN 40	ks	4
	DN 50	ks	1
MK	Servisná armatúra k expanznej nádobe - DN25	ks	1
FJ	Servisná armatúra k expanznej nádobe - DN20	ks	1
T	Analógový ukazovací teplomer - rozsah 0 až 120 °C - priemer ciferníka d min.= 100 mm - jímka G1/2"	ks	4

P	Analógový ukazovací tlakomer - rozsah 0 až 10 bar - priemer ciferníka d min.= 100 mm - jímka G1/2"	ks	2
KVAP	Nemrzúca kvapalina propylén glykol 30% (hotová zmes)	l	1700
ROZVODY			
	Med'		
	28x1,5	bm	10
	42x1,5	bm	42
	54x2,0	bm	26
	Eurotis (alebo ekvivalent)		
	DN15	bm	3
TEPELNÉ IZOLÁCIE			
	Med' - interiér (napr. Tubolit alebo ekvivalent)		
	28x1,5, hr.13mm	bm	10
	42x1,5, hr.19mm	bm	42
	54x2,0, hr.19mm	bm	26
	Med' - exteriér (kaučuk s hliníkovým plášťom, napr. K-FLEX AL-CLAD ST alebo ekvivalent)		
	42x1,5, hr.32mm	bm	4
	Eurotis (alebo ekvivalent)		
	DN15	bm	3
POMOCNÉ KONŠTRUKCIE			
	Závesné objímky s gumovou výstelkou pre med'		
	28x1,5	ks	5
	42x1,5	ks	21
	54x1,5	ks	13
	Závesný systém	sub	1
ELEKTRO ROZVODY A ROZVÁDZAČE			
	Podružný el. rozvádzač pre TČ s príslušným istením podľa návodu pre inštaláciu TČ	sub	1
PRÁCE, SKÚŠKY A REVÍZIE			
	- Montáž a inštalácia tepelných čerpadiel, rozvodov a zariadení	sub	1
	- Napustenie sústavy zmesou propylén glykolu 30% (1700L)	sub	1
	- Tlaková skúška	sub	1
	- Uvedenie tepelných čerpadiel do prevádzky	sub	1