



PLASTOVÁ ROZVODNICA
NÁSTENNÁ, S DVIERKAMI
362x436x104mm
2x14 MODULOV

KRYTIE – IP 40/IP 20
PRÍVOD – ZHORA
VÝVODY – HORE,DOLU
FARBA – BIELA
Pi/Pp = 3,2/1,6kW

ROZVODNÝ SYSTÉM : 3NPE, ~50Hz, 230/400V, TN-S
OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL. PRÚDOM PODLA STN 33 2000-4-41:
OCHRANA PRED PRIAMYM DOTYKOM:
OCHRANNÉ OPATRENIE: ZÁKLADNÁ IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASTÍ
ZÁBRANY ALEBO KRYTY
DOPLNKOVÁ OCHRANA:PRÚDOVÉ CHRÁNIČE
OCHRANA PRED NEPRIAMYM DOTYKOM:
OCHRANNÉ OPATRENIE: SAMOČINNÉ ODPOJENIE PRI PORUCHE
DVOJITÁ ALEBO ZOSILNENÁ IZOLÁCIA

ZMENY PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE:

Zmena				
	Index:	Dátum:	Meno - Podpis:	Text zmeny:

Zodpovedný projektant stavby:	Ing. Ján Kušnir		<div> REMIŇG CONSULT</div> <div>REMIŇG CONSULT, a.s., Tomášikova 14366/64A, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto</div>
GENERÁLNY PROJEKTANT STAVBY			
Zákazkové číslo:	0608		

Zodpovedný projektant UČS:	Ing. Ján Kušnir		REMIŇG CONSULT REMIŇG CONSULT, a.s., Tomášikova 14366/64A, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Zodpovedný projektant objektu:	Ing. Ivana Goláňová		
Vypracoval:	Ing. Marek Ceplák		
Kontroloval:	Ing. Ivana Goláňová		
Kraj:	Žilinský	Okres:	Liptovský Mikuláš
Investor - stavebník:			Stupeň - účel:
Železnice Slovenskej republiky Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika			DRS
Stavba:			Zákazkové číslo:
Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad-Tatry (mimo), 5. etapa UČS 410 - ŽST Liptovský Mikuláš			0608
Názov SO:			Archívne číslo:
Žst. Liptovský Mikuláš, výpravná budova			
Názov podobjektu:			Dátum:
3. Elektroinštalácie			09/2024
Názov prílohy:			Počet A4:
Rozvádzač "0.1R3"			2xA4
Kódové označenie výkresu:			Mierka:
0608 - DRS - E - 410 - 34 - 01 03 - 025 - 00			-
			Časť:
			E
			Súprava:
			Číslo SO:
			410-34-01.3
			Číslo prílohy:
			25