


"R 0.1"



PLASTOVÁ ZAPUSTENÁ ROZVODNICA  
S DVIERKAMI, Z 804/815/200  
S ATYPICKOU NÁPLŇOU

KRYTIE – IP 40/IP 20  
PRÍVOD – ZHORA  
VÝVODY – HORE  
FARBA – TYPOVÁ  
Pi/Pp = 10,0/7,0kW



POZNÁMKA:


Toto je schématický náčrt ovládania osvetlenia.  
Skutočné vyhotovenie ovládania osvetlenia dodá dodávateľ (napr. OHL)  
vrátane ovládacej schémy.

ROZVODNÝ SYSTÉM : 3NPE, ~50Hz, 230/400V, TN-C-S  
OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL. PRÚDOM PODLA STN 33 2000-4-41:  
OCHRANA PRED PRIAMYM DOTYKOM:  
OCHRANNÉ OPATRENIE: ZÁKLADNÁ IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASTÍ  
ZÁBRANY ALEBO KRYTY  
OCHRANA PRED NEPRIAMYM DOTYKOM:  
OCHRANNÉ OPATRENIE: SAMOČINNÉ ODPOJENIE PRI PORUCHE  
DVOJITÁ ALEBO ZOSILNENÁ IZOLÁCIA

ZMENY PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE:

Zmena				
	Index:	Dátum:	Meno - Podpis:	Text zmeny:

Zodpovedný projektant stavby:	Ing. Ján Kušnír		 <b>REMIŇG</b> CONSULT REMING CONSULT, a.s., Tomášikova 14366/64A, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
GENERÁLNY PROJEKTANT STAVBY			
Zákazkové číslo:	0608		

Zodpovedný projektant UČS:	Ing. Ján Kušnír		 REMING CONSULT, a.s., Tomášikova 14366/64A, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Zodpovedný projektant objektu:	Ing. Ivana Goláňová		
Vypracoval:	Ing. Marek Ceplák		
Kontroloval:	Ing. Ivana Goláňová		
Kraj:      Žilinský	Okres:      Liptovský Mikuláš		
Investor - stavebník:      Železnice Slovenskej republiky Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika			
Stavba: <u>Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice,</u> <u>úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad-Tatry (mimo), 5. etapa</u> <u>UČS 410 - ŽST Liptovský Mikuláš</u>			
Názov SO:      Žst. Liptovský Mikuláš, výpravná budova			
Názov podobjektu:      3. Elektroinštalácie			
Názov prílohy:      Rozvádzač "R0.1"			
Kódové označenie výkresu:      0608 - DRS - E - 410 - 34 - 01 03 - 026 - 00			
Stupeň - účel:		DRS	
Zákazkové číslo:		0608	
Archívne číslo:			
Dátum:		09/2024	
Počet A4:		3xA4	
Mierka:		-	
Časť:      E		Súprava:	
Číslo SO:		410-34-01.3	
Číslo prílohy:		26	