


ROZVODNÝ SYSTÉM : 3PEN, ~50Hz, 230/400V, TN-C  
ROZVODNÝ SYSTÉM : 3NPE, ~50Hz, 230/400V, TN-C-S  
OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL. PRÚDOM POOLA STN 33 2000-4-

OCHRANÉ OPATRENIE: ZÁKLADNÁ IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASTÍ  
ZÁBRANY ALEBO KRYTY

OCHRANA PRED NEPRIAMYM DOTYKOM:  
OCHRANNÉ OPATRENIE: SAMOČINNÉ ODPOJENIE PRI PORUČE  
DVOJITÁ ALEBO ZOSILNENÁ IZOLÁCIA

## LEGENDA

- |          |  |                                    |
|----------|--|------------------------------------|
| <b>A</b> |  | FOX-LED-2900-40, 19K, Vyrých       |
| <b>B</b> |  | FOX-LED-3700-40, 24K, Vyrých       |
| <b>C</b> |  | FOX-LED-5300-40, 37K, Vyrých       |
| <b>D</b> |  | FOX-LED-6300-40, 42K, Vyrých       |
| <b>E</b> |  | EUROPA-1500-200-40, 16K, Trich     |
| <b>F</b> |  | OT 07A25 3000-840 01, 15K, Trich   |
| <b>G</b> |  | D09 07A25 3000-840 01, 23W, Trich  |
| <b>H</b> |  | RMD 02 40, IP54-840, 36W, Trich    |
| <b>I</b> |  | OT 01A22 4000-840 01, 30W, Trich   |
| <b>J</b> |  | DT 01A25 5000-840 01, 35W, Trich   |
| <b>K</b> |  | nádobu LED svetlodu nástenné       |
| <b>L</b> |  | ECUOLUX-A-8-40-70, nástenné, SEC   |
| <b>M</b> |  | JEDNOPÓLOVÝ SPINAČ                 |
| <b>N</b> |  | STREDYVÝ SPINAČ                    |
| <b>O</b> |  | STREDYVÝ SPINAČ STREDYVÝ           |
| <b>P</b> |  | KRČOVÝ PŘEPRAČ                     |
| <b>Q</b> |  | JEDNOPÓLOVÝ SPINAČ NÁSTĚNNÝ, IP44  |
| <b>R</b> |  | STREDYVÝ SPINAČ NÁSTĚNNÝ, IP44     |
| <b>S</b> |  | JEDNOPÓLOVÝ SPINAČ SO SIG. ODTÁHNA |

ZMĚNY PROJEKTOVÉJ DOKUMENTACE				
Změna				
Index	Datum	Meno - Podpis	Text zmeny	
Zodpovedny projektant stavby Ing. Ján Kukuřák <i>MS</i>				
<b>GENERÁLNY PROJEKTANT STAVBY</b>				
Zakazkové číslo			0608	
Zodpovedny projektant úČS Ing. Ján Kukuřák <i>MS</i> Zodpovedny projektant objektu Ing. Ivana Golabová <i>MS</i> Vypisovateľ Ing. Marek Čuřák <i>MS</i> Kontrolor Ing. Ivana Golabová <i>MS</i>				
Číslo Zmaky			Dátum: Liptovský Mikuláš	
Investor: stavebník: Železnica Slovenskej republiky Klimenčova 8 013 (Banská Štiavnica, Slovenská republika)			 REMIING CONSULT s. r. o., Tomášikova 14/808A4, 831 04 Bratislava - ruskova čast Nové Mesto	
Stavba: Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad-Tatry (mimo), 5. etapa ÚCS 410 - ŽST Liptovský Mikuláš			Štupň - číslo DRS Zakazkové číslo 0608 Archívne číslo: Podpis: 08/2024 Mierka: 1:50	
Názov SO: Žst. Liptovský Mikuláš, výpravná budova			Časť <b>E</b> Správa: Číslo SO:	
Názov podobjektu: 3. Elektrifikácia			410-34-01.3	
Názov prílohy: Pôdorys 1.N.P. - časť B			Číslo prílohy: 5	
Kódové označenie výkresu: 0608 - DRS - E - 410 - 34 - 01 03 - 005 - 00				