



ROZVODNÝ SYSTÉM : 3PEN, ~50Hz, 230/400V, TN-C
ROZVODNÝ SYSTÉM : 3NPE, ~50Hz, 230/400V, TN-C-S
OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL. PRÓDOM PODLA STN 33 2000-4-41:
OCHRANA PRED PRIAMYM DOTYKOM:
OCHRANÉ OPATRENIE: ZÁKLADNÁ IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASTÍ
OCHRANÉ OPATRENIE: ZÁBRANY ALEBO KRYTY
DOPLNKOVÁ OCHRANA: PRÓDOME CHRÁNIČE
OCHRANA PRED NEPRIAMYM DOTYKOM:
OCHRANÉ OPATRENIE: SAMOČINNÉ ODPOJENIE PRI PORUČE
DVOJITÁ ALEBO ZOSILNENÁ IZOLÁCIA

Legenda miestností 2.NP				
Č.M.	Názov	Plocha	Intenzita osvetlenia (lx)	Ref. číslo
2.01	Chodba	76.66 m²	100	9.1
2.02	Zadverie	4.81 m²	100	9.1
2.03	Kancelária	36.53 m²	500	34.2
2.04	Kancelária	34.02 m²	500	34.2
2.05	Kancelária	37.10 m²	500	34.2
2.06	WC Ženy	16.01 m²	200	10.4
2.07	WC Muži	15.91 m²	200	10.4
2.08	Upratovačka	3.07 m²	100	12.1
2.09	Kancelária	21.87 m²	500	34.2
2.10	Kancelária samostatná	19.86 m²	500	34.2
2.11	Námesník CO	19.01 m²	500	34.2
2.12	Referent CO	17.01 m²	500	34.2
2.13	Archiv CO	9.02 m²	200	34.7
2.14	Sklad	14.08 m²	100	12.1
2.15	Prednosta stanice	35.14 m²	500	34.2
2.16	Sekretárka	18.49 m²	500	34.2
2.17	Kuchynka	7.14 m²	200	10.1
2.18	Kancelária	27.38 m²	500	34.2
2.19	Kancelária	17.52 m²	500	34.2
2.20	Zasadacia miestnosť	37.17 m²	500	34.5.1
2.21	Kabinet	15.49 m²	300	44.22
2.22	Kancelária	18.09 m²	500	34.2
2.23	Prednosta stanice	53.67 m²	500	44.2
2.24	Kuchynka	6.70 m²	200	10.1
2.25	VZT	135.40 m²	200	11.1
		697.13 m²		

- LEGENDA:**
- A FOX-LED-2800-4K, 19W, Vpŕyeh
 - B FOX-LED-3700-4K, 24W, Vpŕyeh
 - C FOX-LED-5300-4K, 37W, Vpŕyeh
 - D FOX-LED-6350-4K, 42W, Vpŕyeh
 - E EUROPA-LED-5000-218-4K, IP66, 33W, Vpŕyeh
 - F D07 OTAZS 3000-840 01, 16W, TriLux
 - G D09 OTAZS 3000-840 01, 23W, TriLux
 - H RMD2 DW 40, IP54-840, 36W, TriLux
 - I D11 OTAZ2 4000-840 01, 30W, TriLux
 - J D11 OTAZS 5000-840 01, 39W, TriLux
 - N Kódové označenie osvetlenia
 - K Kódové označenie osvetlenia
 - L Kódové označenie osvetlenia
 - M Kódové označenie osvetlenia
 - AD VÝVOD PRE EL.DIERE V KR88,h=2,3m
 - EV PRESTOROVÝ TERMOSTAT, SPINA VENTILATOR V1 v M.1.4 (SÚČASŤ DODÁVKY TECHNOLOGIE)
 - ES1,2 EL. VENTILATOR 30W, 230V, DODÁVKA VZT, ZAPÍŇANÝ SPOU S OSVETLENÍM MESTNOSTI, S OBEKROVÝM DOKONČENÍM
 - P CYKY-J 3x2,5, H=1,6m, L=1m, - VÝVOD PRE EL.SUŠOČ RÚK
 - SV CYKY-J 3x1,5, H=2,3m, L=1m, V KOB, VÝVOD PRE SVETELNÝ POKTOGRAM
 - EP CYKY-J 3x2,5, VÝVOD PRE STREŠNÝ VÝTOK
 - SB H VÝVOD PRE EL. OVLADANIE SPRACHOVANIA PRÍSOJŇOV, CYKY-O 3x1,5, L=1m, h=1,0m
 - BL1 HAV.VÝPRAVCE VÝPRAVCE TLAČÍTKO TIEŠ-ČERVENÉ, H=1,3m
 - EH... EL. KONVEKTOR (PRÍMOMYKUROVACIE TELESO) 2kW, 230V, DODÁVKA UK
 - SB-H HAV.VÝPRAVCE TLAČÍTKO TIEŠ-ČERVENÉ, h=1,4m, V KRAŠIO KODIZ, PREKRYTIE PREHLADNÝM ROZETNÝM KRYTOM (PLEK)
 - H.E.P. HLAVNÁ EXVOTENCIOVÁ PRÍPOJNICA TYP: 1001 MK, ODO BETTERMANN h=0,8m NAD PODLAHOU
 - VP1-7 VÝVODNÁČ POTENCIÁLU TYP: 1003/UP, ODO BETTERMANN, h=0,3m NAD DVOJITOU PODLAHOU
 - OT INFORMAČNÁ TABUĽA - DODÁVKA OZNAK, ZARADENÍ
 - AP KÁBELOVÝ RÔST 8=400,800mm
 - AP ANTISTATICKÁ PODLAHA
 - SVETLO - CYKY-J 3x1,5, 5x1,5
 - K VÝPRAVACÍM CYKY-O 3x1,5
 - ZÁSUŠNÝ - CYKY-J 3x2,5, CYKY-J 5x2,5
 - POSPOLUVANIE - CYK/2

-MONTÁŽNE PRÁCE REALIZOVAT V SÚČINNOSTI S OSTATNÝMI ODBORNÝMI PROFESIAM A DODÁVKAMI TECHNOLOGIE
-KÁBEL VEŠT POD OMEŠKOU RESP. NA POKROHU NA RÔSTOCH (NAD PODLAHOU), V OHRANĽOCH
A V INŠTALÁČNYCH ÚSTĽOCH
-NÁPOJENIE EPK (osvetlenie) BUDE RIEŠENÉ AKO PREDPRÍPRAVA, UKONČENIE KÁBLA V EL. KRAŠIO
-NÁPOJENIE EP (pŕoštrov) BUDE RIEŠENÉ AKO PREDPRÍPRAVA, UKONČENIE KÁBLA V EL. KRAŠIO
V DODÁVKE ŽT BUDE TRANSPORTOVANÁ 230V/0V A NÁSLEDNÉ NÁPOJENIE PRÍSOJŇOV

ZMENY PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE:

Zmena				
Index	Dátum	Meno	Podpis	Text zmeny

Zodpovedný projektant stavby: Ing. Ján Kušnir

GENERÁLNY PROJEKTANT STAVBY

Zákazové číslo: 0608

Zodpovedný projektant UCS: Ing. Ján Kušnir

Zodpovedný projektant objektu: Ing. Ivana Goláňová

Vypracoval: Ing. Marek Čapák

Kontroloval: Ing. Ivana Goláňová

Kraj: Žilina

Oblasť: Liptovský Mikuláš

Investor: Slovenská republika

Klementov 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika

Súťaž: úloha

Zákazové číslo: 0608

Súťaž: úloha

Archívne číslo: 060824

Dátum: 12.04.2024

Podiel AL: 1:50

Mierka: 1:50

Názov SO: Žst. Liptovský Mikuláš, výpravná budova

Názov podobjektu: 3. Elektroinštalácie

Názov prílohy: Podorys 2.N.P. - časť B

Kódové označenie výkresu: 0608 - DRS - E - 410 - 34 - 01 03 - 007 - 00

Číslo prílohy: 7

REMIING CONSULT

REMIING CONSULT, s.r.o., Tomášikova 1436/65A, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

REMIING CONSULT

REMIING CONSULT, s.r.o., Tomášikova 1436/65A, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Číslo SO: 410-34-01.3