



PLASTOVÁ ROZVODNICA
ZAPUSTENÁ, S DVIERKAMI
S ATYPICKOU NÁPLŇOU
362x543x113mm
3x14 MODULOV
KRYTIE – IP40/IP20
PRÍVOD – ZHORA
VÝVODY – HORE,DOLU
FARBA – BIELA
Pi/Pp = 8,6/6,1kW

ROZVODNÝ SYSTÉM : 3NPE, ~50Hz, 230/400V, TN-S
OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL. PRÚDOM PODLA STN 33 2000-4-41:
OCHRANA PRED PRIAMYM DOTYKOM:
OCHRANNÉ OPATRENIE: ZÁKLADNÁ IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASTÍ
ZÁBRANY ALEBO KRYTY
DOPLNKOVÁ OCHRANA:PRÚDOVÉ CHRÁNIČE
OCHRANA PRED NEPRIAMYM DOTYKOM:
OCHRANNÉ OPATRENIE: SAMOČINNÉ ODPOJENIE PRI PORUCHE

ZMENY PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE:

Zmena				
	Index:	Dátum:	Meno - Podpis:	Text zmeny:

Zodpovedný projektant stavby:	Ing. Ján Kušnir		<div> REMIŇG CONSULT</div> <div>REMIŇG CONSULT, a.s., Tomášikova 14366/64A, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto</div>
GENERÁLNY PROJEKTANT STAVBY			
Zákazkové číslo:	0608		

Zodpovedný projektant UČS:	Ing. Ján Kušnir		REMIŇG CONSULT REMIŇG CONSULT, a.s., Tomášikova 14366/64A, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Zodpovedný projektant objektu:	Ing. Ivana Goláňová		
Vypracoval:	Ing. Marek Ceplák		
Kontroloval:	Ing. Ivana Goláňová		
Kraj: Žilinský	Okres: Liptovský Mikuláš		
Investor - stavebník: Železnice Slovenskej republiky Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika			Stupeň - účel: DRS
Stavba: Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad-Tatry (mimo), 5. etapa UČS 410 - ŽST Liptovský Mikuláš			Zákazkové číslo: 0608
Názov SO: Žst. Liptovský Mikuláš, výpravná budova			Archívne číslo:
Názov podobjektu: 3. Elektroinštalácie			Dátum: 09/2024
Názov prílohy: Rozvádzač "R2.2"			Počet A4: 2xA4
Kódové označenie výkresu: 0608 - DRS - E - 410 - 34 - 01 03 - 018 - 00			Mierka: -
			Časť: E
			Súprava:
			Číslo SO: 410-34-01.3
			Číslo prílohy: 18