


"R2.3"



OCELOPLECHOVÁ NÁSTENNÁ ROZVODNICA  
S DVIERKAMI, N 542/755/156mm

4x24 modulov  
KRYTIE – IP30/IP20  
PRÍVOD – ZHORA  
VÝVODY – HORE  
FARBA – TYPOVÁ  
Pi/Pp = 60,7kW/42,5kW

ROZVODNÝ SYSTÉM : 3NPE, ~50Hz, 230/400V, TN-S  
OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL. PRÚDOM PODLA STN 33 2000–4–41:  
OCHRANA PRED PRIAMYM DOTYKOM:  
OCHRANNÉ OPATRENIE: ZÁKLADNÁ IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASTÍ  
ZÁBRANY ALEBO KRYTÝ  
DOPLNKOVÁ OCHRANA:PRÚDOVÉ CHRÁNIČE  
OCHRANA PRED NEPRIAMYM DOTYKOM:  
OCHRANNÉ OPATRENIE: SAMOČINNÉ ODPOJENIE PRI PORUČE  
DVOJITÁ ALEBO ZOSILNENÁ IZOLÁCIA

ZMENY PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE:

Zmena				
	Index:	Dátum:	Meno - Podpis:	Text zmeny:

Zodpovedný projektant stavby:	Ing. Ján Kušnír	
GENERÁLNY PROJEKTANT STAVBY		
Zákazkové číslo:	0608	

Zodpovedný projektant UČS:	Ing. Ján Kušnír	
Zodpovedný projektant objektu:	Ing. Ivana Goláňová	
Vypracoval:	Ing. Marek Cepelák	
Kontroloval:	Ing. Ivana Goláňová	
Kraj:	Žilinský	Okres: Liptovský Mikuláš
Investor - stavebník:	Železnice Slovenskej republiky Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika	
Stavba:	Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad-Tatry (mimo), 5. etapa UČS 410 - ŽST Liptovský Mikuláš	
Názov SO:	Žst. Liptovský Mikuláš, výpravná budova	
Názov podobjektu:	3. Elektroinštalácie	
Názov prílohy:	Rozvádzač "R2.3"	
Kódové označenie výkresu:	0608 - DRS - E - 410 - 34 - 01 03 - 019 - 00	
Stupeň - účel:	DRS	
Zákazkové číslo:	0608	
Archívne číslo:		
Dátum:	09/2024	
Počet A4:	3x A4	
Mierka:	-	
Časť:	E	Súprava:
Číslo SO:	410-34-01.3	
Číslo prílohy:	19	