





ROZVODNÝ SYSTÉM : 3NPE, ~50HZ, 230/400V, TN-S
 OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL. PRÚDOM PODLA STN 33 2000-4-41:
 OCHRANA PRED PRIAMYM DOTYKOM:
 OCHRANNÉ OPATRENIE: ZÁKLADNÁ ISOLÁCIA ŽIVÝCH ČASTÍ
 ZÁBRANY ALEBO KRYTY
 OCHRANA PRED NEPRIAMYM DOTYKOM:
 OCHRANNÉ OPATRENIE: SAMOČINNÉ ODPOJENIE PRI PORUČE
 DVOJITÁ ALEBO ZOSILNENÁ ISOLÁCIA

Zodpovedný projektant UČS:	Ing. Ján Kušnír			REMIŇG CONSULT, a.s., Tomášikova 14366/64A, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto		
Zodpovedný projektant objektu:	Ing. Ivana Goláňová					
Vypracoval:	Ing. Marek Ceplák					
Kontroloval:	Ing. Ivana Goláňová					
Kraj: Žilinský	Okres: Liptovský Mikuláš					
Investor - stavebník:	Železnice Slovenskej republiky Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika		Stupeň - účel:	DRS		
Stavba:	Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad-Tatry (mimo), 5. etapa UČS 410 - ŽST Liptovský Mikuláš		Zákazkové číslo:	0608		
Názov SO:	Žst. Liptovský Mikuláš, výpravná budova		Archívne číslo:			
Názov podobjektu:	3. Elektroinštalácie		Dátum:	09/2024		
Názov prílohy:	Rozvádzač "R-OZN"		Počet A4:	3x A4		
Kódové označenie výkresu:	0608 - DRS - E - 410 - 34 - 01 03 - 032 - 00		Mierka:	-		
			Časť:	E		
			Číslo SO:	410-34-01.3		
			Číslo prílohy:	32		