


ROZVODNÝ SYSTÉM : 3NPE, ~50Hz, 230/400V, TN-S
OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL. PRÚDOM PODLA STN 33 2000-4-41:
OCHRANA PRED PRIAMYM DOTYKOM:
OCHRANNÉ OPATRENIE: ZÁKLADNÁ IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASTÍ
ZÁBRANY ALEBO KRYTY
DOPLNKOVÁ OCHRANA:PRÚDOVÉ CHRÁNIČE
OCHRANA PRED NEPRIAMYM DOTYKOM:
OCHRANNÉ OPATRENIE: SAMOČINNÉ ODPOJENIE PRI PORUCHE
DVOJITÁ ALEBO ZOSILNENÁ IZOLÁCIA

"R-GSM"



PLASTOVÁ ROZVODNICA
ZAPUSTENÁ, S DVERKAMI
362x436x102mm
2x14 MODULOV





KRYTIE - IP 40/IP 20
PRÍVOD - ZHORA
VÝVODY - HORE,DOLU
FARBA - BIELA
Pi/Pp = 3,2/2,3kW - I.STUPEŇ

ZMENY PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE:

Zmena				
	Index:	Dátum:	Meno - Podpis:	Text zmeny:

Zodpovedný projektant stavby:	Ing. Ján Kušnír	
GENERÁLNY PROJEKTANT STAVBY		
Zákazkové číslo:	0608	

REMING CONSULT
REMING CONSULT, a.s., Tomášikova 14366/64A,
831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Zodpovedný projektant UČS:		Ing. Ján Kušnír			REMING CONSULT, a.s., Tomášikova 14366/64A, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto			
Zodpovedný projektant objektu:		Ing. Ivana Goláňová						
Vypracoval:		Ing. Marek Ceplák						
Kontroloval:		Ing. Ivana Goláňová						
Kraj: Žilinský		Okres: Liptovský Mikuláš		Stupeň - účel: DRS				
Investor - stavebník: Železnice Slovenskej republiky Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika				Zákazkové číslo: 0608				
Stavba: Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad-Tatry (mimo), 5. etapa UČS 410 - ŽST Liptovský Mikuláš				Archívne číslo:				
Názov SO: Žst. Liptovský Mikuláš, výpravná budova				Dátum: 09/2024				
				Počet A4: 2xA4				
				Mierka: -				
				Časť: E		Súprava:		
Názov podobjektu: 3. Elektroinštalácie				Číslo SO: 410-34-01.3				
Názov prílohy: Rozvádzač "R-GSM"								
Kódové označenie výkresu: 0608 - DRS - E - 410 - 34 - 01 03 - 033 - 00				Číslo prílohy: 33				