



Bratislava, 17.02.2025

Všetkým záujemcom

Vysvetlenie súťažných podkladov č. 13 až č. 16

Vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky „**Park Muchovo námestie**“, ktorá bola vyhlásená zverejnením Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania č. 14/2025 zo dňa 21.01.2025 pod značkou 1282 – MSP (ďalej len „Oznámenie“), boli doručené nasledovné otázky:

Otázka č. 13:

Bod 6.2 v návrhu ZoD – správne chápeme daný bod, že zhotoviteľ má nárok fakturácie na mesačnej báze? Žiadame verejného obstarávateľa o potvrdenie.

Odpoveď č. 13:

Verejný obstarávateľ potvrdzuje možnosť zhotoviteľa fakturovať práce na mesačnej báze.

Otázka č. 14:

Výkaz výmer – objekt 01 – Asanácia SO 23.01 – pol. č. 1 – rozoberanie cestných panelov – panely nebude možné odstraňovať rozoberaním, keďže sú celé popraskané a narušené. Bude možné len rozbíjať. Položka č. 1 sa nám javí ako duplicitná s položkou č. 4 – odstránenie krytu v ploche z betónu prostého. Žiadame verejného obstarávateľa o potvrdenie skladby existujúceho cestného telesa resp. duplicitnej položky.

Odpoveď č. 14:

Výkaz výmer uvažoval s rozoberaním panelovej plochy a jej následné odstraňovanie/rozbíjanie, preto položky č.1 a č.4 nie sú duplicitné. Predkladateľ ponuky môže v položke č.1 prispôbiť množstvo rozoberaných panelov pomerným znížením ceny za 1m². Potvrdzujeme, že cestné panely sú osadené na zrovnanom teréne bez ďalších podkladových vrstiev.

Otázka č. 15:

Výkaz výmer – objekt SO 15.3 – Areálová studňa – doplnená položka č. 29 – montáž a dodávka vrtanej studne – disponuje verejný obstarávateľ inžiniersko geologickým prieskumom? Po zistení geologických pomerov v okolí stavby priepustné podložie cca do hĺbky 15 m. Takisto v prípade čerpadla, ak je požadovaný výtlak čerpadla H = 60 m nemôže byť hĺbka studne 60 m. V takomto prípade nie je možné zabezpečiť dostatočný tlak pre závlahový systém. Žiadame o objasnenie.

Odpoveď č. 15:

Verejný obstarávateľ opravuje položku v karte 04 - SO 15.3 - Areálová studňa, položka č.29 z hodnoty 60m na 11m, týmto bodom sa upravuje aj odpoveď k otázke č.5 uvedenej vo vysvetlení súťažných podkladov zo dňa 31.01.2025.



Otázka č. 16:

Výkaz výmer – objekt 02 – Sadové úpravy – položka č. 43 – vo výkazy výmer Zelkova Serrata, vo výkrese č. C102 – výsadbový a vytyčovací výkres – v danom výkres v zozname sa tento strom nenachádza. Platí výkaz výmer alebo projektová dokumentácia?

Odpoveď č. 16:

Verejný obstarávateľ opravuje položku v karte 02 - Sadové úpravy – položka č.43 na Carpinus betulus 'Frans Fontaine' obvod v cm 20-25 cm, obvod v cm 20-25, výška nasadenia koruny 2,2 – 2,5 m, podľa projektovej dokumentácie a karty - Príloha - Rastlinný materiál

Doplňujúca informácia k odpovedi č. 9 zverejnenej vo vysvetlení súťažných podkladov zo dňa 31.01.2025 verejný obstarávateľ doplnil položky č. 23, 24 a 25 v karte 05 – SO 11.3 – Areálové osvetlenie, a nie ako bolo uvedené v karte 04 – SO 15.3 – Areálová studňa.

23	K	OSV23	Kábel silový medený CYKY-J 5x2,5mm	m	75,000	0,00	0,00
24	K	OSV24	Dvojitá korugovaná chránička, 450N HDPE priemeru 40 mm	m	75,000	0,00	0,00
25	K	OSV25	Zatiahnutie kábla do káblovej chráničky priemeru 40 mm	m	75,000	0,00	0,00

Upozornenie:

Vzhľadom na vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky verejný obstarávateľ týmto zároveň rozhodol o **predĺžení lehoty na predkladanie ponúk do 05.03.2025 do 10:00 hod.** Otváranie ponúk sa uskutoční na mieste uvedenom vo Výzve dňa 05.03.2025 o 10:10 hod., uvedená zmena bude predmetom redakčnej opravy aj vo vestníku verejného obstarávania.

S pozdravom

Mgr. Ivan Pudiš
vedúci referátu č. 1
oddelenie verejného obstarávania

Prílohy:

Príloha č. 2 - Ponuka a Rozpočet aktuálny k 17.02.25