



3 PEN (N+PE) ~ 50 Hz, 400 V/ TN-C-S
1 PEN (N+PE) ~ 50 Hz, 230 V/ TN-C-S
OCHRANA PRED ZASAHOM EL. PRUDOM
PODLA STN 33 2000-4-41:
- ZAKLADNÁ OCHRANA:
IZOLOVANIM ŽIVÝCH ČASŤI
KRYTMI
DOPLNKOVOU IZOLÁCIOU
- OCHRANA PRI PORUČHE:
SAMOČINNÝM ODPOJENIM PRI PORUČHE
OCHRANNÝM POSPAJANIM
DOPLNKOVÝM POSPAJANIM
PRUDOVÝMI CHRÁNIČMI
- A.1
- A.2
- C.4
- 411.3.2
- 411.3.1.2
- 411.3.2.6
- 411.3.3
PROSTREDIE:
POZRI PROTOKOL O URČENÍ VONKAŠÍCH VPLYVOV
ČÍSLO 83/23 ZO DŇA 08. 09. 2023.

POZNAMKA

1./ LEGENDU POZRI NA VYKRESE ČÍSLO E07.

CERTIFIKÁT ČÍSLO : 013/1/2016-EZ-P-E2-A-B					
ZODP. PROJEKTANT	J. GAJDAR	PARÉ	Elektroprojekt JG s.r.o. Lubochianska 4, 831 04 Bratislava E-mail: jozegajdar@gmail.com mobil: 0905 63 73 99		
NAVRHOL	J. GAJDAR				
OBERATEĽ	POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO				
	929 01 KÚTNIKY				
STAVBA	REKONŠTRUKCIA FARMY TEREZOZ	FORMÁT	4A4		
	OBJEKT SO 27 - SPOJOVACIA CHODBA	DÁTUM	09. 2023		
	PARCELY ČÍSLO 2751, 2774/1	ZÁK. ČÍSLO	83/23		
OBSAH VÝKRESU	UMELÉ OSVETLENIE, ZÁSUVKOVÉ A SILNOPRUDOVÉ ROZVODY, ČASŤ 1	ČASŤ DOK.	MIERKA	ČÍSLO PRÍLOHY:	
		ELEKTRO	1:200	E06	