



ZG.270.02.3.2020

Wg rozdzielnika

Nadleśnictwo Sucha informuje, że w dniu 13.02.2020r. wpłynęło zapytanie do SIWZ dotyczącej postępowania o zamówienie publiczne pn.: „Przebudowa przepustów i mostków oraz zabezpieczenia brzegów potoków przy drogach leśnych w leśnictwie Stryszawa” o następującej treści:

„XXX (nazwa wykonawcy)... na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 20017 r. poz. 1579) zwraca się o udzielenie wyjaśnień treści SIWZ dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę przepustów i mostków oraz zabezpieczenia brzegów potoków przy drogach leśnych w leśnictwie Stryszawa”

Zgodnie z zapisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych art. 29 ust. 1 Zamawiający zobowiązany jest w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określić, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty dokonać opisu przedmiotu zamówienia mając na uwadze dostępne materiały. W trakcie opracowania kosztorysu stwierdziliśmy następujące rozbieżności w poszczególnych dokumentach będących załącznikami do SIWZ:

Obiekt 07-P1

- przedmiar robót – długość przepustu 8,5 m
- rysunek techniczny nr 4.2.1 – 8,0 m
- opis techniczny – 8,0 m

Obiekt 07-P2

- przedmiar robót – długość przepustu 1 kpl.
- rysunek techniczny nr 5.2.1 – 12,25-14,70 m
- opis techniczny – 15,0 m

Obiekt 07-P3

- przedmiar robót – długość przepustu 15,58 m
- rysunek techniczny nr 6.2.1 – 9,1 m
- opis techniczny – 9,1 m

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o ujednolicenie zapisów opisu zamówienia: w pierwszej kolejności rysunków szczegółowych oraz szczegółowej specyfikacji technicznej a następnie na podstawie tak ujednoliconych zapisów wprowadzić zmiany w przedmiarze robót w pozycjach dotyczących dostawy i montażu przepustów.

Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót będącego załącznikiem SIWZ należy zgodnie z wymaganiami Zamawiającego załączyć do oferty. Kosztorys ofertowy jak wskazuje SIWZ ma charakter pomocniczy czyli służy wykonawcom łącznie z dokumentacją techniczną do wyliczenia ceny oferty. Z uwagi na **ryczałtowy charakter wynagrodzenia**



prosimy po ujednoliceniu parametrów przepustów z rysunków szczegółowych oraz z szczegółowej specyfikacji technicznej o skorygowanie pozycji przedmiaru robót, w których w opisie robót znajdują się następujące informacje: światło przepustu rodzaj i grubość blachy, rodzaj i grubość powłok a w kolumnie ilość długość przepustów w **metrach**."

Na powyższe zapytanie została udzielona następująca odpowiedź:

„ W odpowiedzi na zapytanie skierowane w dniu 13.02.2020r. ws. wyjaśnienia treści SIWZ dotyczącej zamówienia pn. „Przebudowa przepustów i mostków oraz zabezpieczenia brzegów potoków przy drogach leśnych w leśnictwie Stryszawa” Nadleśnictwo Sucha wyjaśnia, że prawidłowe długości przepustów to :

- obiekt 07-P1 – 8,00 m
- obiekt 07-P2 – 14,70 m
- obiekt 07-P3 – 9,10m

Rozbieżności pomiędzy rysunkiem technicznym, opisem i przedmiarem prac do wykonania zostały ujednolicone a poprawne dane zostały wprowadzone przez modyfikację SIWZ w dniu 24.02.2020r.”

Nadleśniczy

mgr inż. Tadeusz Kosman

Otrzymują:

1. Strona BIP Zamawiającego zakładka zam. publiczne
2. a/a



Fundusze
Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Fundusz Spójności

