



Všetkým záujemcom

Elektronicky

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

ID 1116/2020

Vybavuje/linka

Kapustová Ľ./ 048/43 25572

Banská Bystrica

09.03.2020

Vec

Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie/doplnenie súťažných podkladov zákazky -
„Krajská knižnica Ľ. Štúra Zvolen - Obnova a modernizácia študovne a čítárne“

Na základe žiadostí o vysvetlenie/doplnenie súťažných podkladov a v súlade so zákonom číslo 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), poskytujeme nasledovné vysvetlenie/doplnenie súťažných podkladov.

Otázka č.1

Bolo by potrebné spraviť výkaz zábradlia a presné rozmery a druh kotvenia položky 74 - Bezpečnostné sklo odtieň zelený + systémové úchytky

Zábradlie má rôzne výšky nie všetky sú kótované. Treba spracovať presný rozkreslený výkaz preskleného zábradlia.

Odpoveď č.1

Sklená výplň zábradlia na nových oceľových pavlačiach - výkresy

22a zábradlie, 22b zábradlie, 22c zábradlie, 10 rez 2

380 x 800	2 ks	spolu 0,61 m ²
1115x 800	4 ks	3,57 m ²
1145x 800	4 ks	3,66 m ²
1370x 800	8 ks	8,76 m ²
1460x 800	2 ks	2,34 m ²
1285x 800	3 ks	3,08 m ²

spolu 22,02 m²

Oceľ na zábradlie:

zábradlie bočné 2 ks	spolu	385,90 kg
zábradlie čelné 2 ks	spolu	299,60 kg
zábradlie rozšírenia 2 ks	spolu	141,94 kg
zábradlie vysunuté 2 ks	spolu	115,46 kg
	spolu	942,90 kg

Otázka č.2

Vo výkrese zámočnických výrobkov nie je jasné :

- sú definované len rámy o5, o6 a to je len 966,43 kg.
- vo výkrese 16 je celková hmotnosť 4000 kg , ktorá nie je rozpísaná na jednotlivé profily (chýba výkaz materiálu , jednotlivých profilov)
- čo znamená vo výkrese 19 zábradlie PE hadica ? Aká hadica to je ?

Odpoveď č.2

Váhy oceľových dielcov pavlače , doplnené výkresy prikkladáme

16 schéma rámu o5

16b schéma rámu o6

17 schéma rámu o7

17b schéma rámu o8

oceľový rám o5 1 ks	spolu	464,59 kg
oceľový rám o6 2 ks	spolu	1003,68 kg
oceľový rám o7 2 ks	spolu	623,84 kg
oceľový rám o8 2 ks	spolu	282,16 kg
oceľové schodisko 2 ks	spolu	1000 kg
	spolu	3374,27 kg

- V položke točité schody neuvažujte s PE hadicou, špirálové madlo bude z oceľovej rúry. Váha je započítaná v celkovej váhe schodiska.

Otázka č.3

Položka č. 37 : Závesný galerijný systém Click Rail - chýba tu bližšia špecifikácia, rozsah –technické parametre - umiestnenie vo výkresoch ? - Žiadame doplniť Výkaz výmer -parametre jednoznačne špecifikovať.

Odpoveď č.3

Umiestnenie 95 cm pod strop - výkres 11 REZ 3.

9.4303:Click Rail white 200cm, závesná lišta biela lesklá - 200cm 10 ks

9.4105:End cap white, Koncovka biela 2 ks

9.4113:Click and Connect white, plastový držiak biely 50 ks

9.4929:Skrutka Click Rail M3, 5x45mm, skrutka 50 ks

9.4930:Plug 6mm universal - Click rail, hmoždinka 50 ks

09.23200:Twister+perlon 2,5mm - 250 cm, Twister+perlonové lanko 200 cm 20 ks

30.41200:Micro Grip 2mm, mikro hák 2mm - 20kg 20 ks

Otázka č.4

Aká je skladba podlahy na nových pavlačiach z OK – nosná časť podlahy + nášlapná vrstva (ktoré sú to položky, kde je popis v PD ?) – Žiadame doplniť PD o skladbu tejto podlahy a doplniť Výkaz výmer !

Odpoveď č.4

Podlaha na oceľových pavlačiach bude z drevenej škárovky dubová hr. 35 mm vo výmere 50,71 m² plus podium 8,75 m².

Otázka č.5

Položky č. 73+74, presklené zábradlie na novej pavlači – preveriť výmeru 17,0 m2 (podľa našich prepočtov chýba tu cca 12 m2) – Žiadame upresniť parametre zábradlia – bm...nie je to uvedené vo výkaze výmer ani v PD ?)

Odpoveď č.5

Zodpovedané v predchádzajúcich odpovediach.

Otázka č.6

Pol. č. 74-76 v Elektroinštalácii : o aký typ ovládania roliet ide (diaľkové alebo na vypínač) ? Prosíme doplniť požadované ovládanie do Výkazu výmer – PD !

Odpoveď č.6

Diaľkový ovládač nástenný, 4 zónový pre riadenie svetiel/roliet 5+ 5+ 1ks=6 ks
Vo VV elektro pre 5+5 okien je 5+5 ovládačov plus 1 centrálny ovládač.

Otázka č.7

Otázka na podlahy:

Chcete dodať - vinyl v pásach alebo click systém pretože z výkazu výmer, ktorý máme od Vás nám to nie je jasné. Ďalej by sme tiež chceli vedieť či chcete vylievať nivelizáciu a na to dávať epoxidovú živicu v hr.5mm a na to následne lepiť vinyl, alebo ako je to teda myslené?

Z našej strany je to nezmysel robiť to týmto spôsobom, a tiež cena by bola veľmi vysoká,. Takže, chceme poprosiť o zaslanie reálneho riešenia, čo stojí vo VV a čo máme naceniť .

Odpoveď č.7

Z výkazu výmer je jednoznačné, že ide o lepený vinyl hr.2,5 mm, lamela 217x1515 mm. Čo sa týka podkladov, po odstránení asfaltového podkladu je predpoklad , že podklad bude nekompaktný, s trhlinami. Ten sa opatrí epoxidovou živicom s presypom krem. piesku, kde sa vytvorí mostík a preleje sa nivelizačnou hmotou s armovacím vláknom.

Počítané je do hr.1 cm. Toto je odporúčaný technologický postup.

Na základe zistených skutočností bude v dokumentoch zverejnená nová doplnená a upravená Príloha č.5-Výkazy výmer a doplnená Príloha č.6-Projektová dokumentácia.

S úctou

Ľubica Kapustová

kontaktná osoba verejného obstarávateľa