



Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska Slovak Blind and Partially Sighted Union

Sekulská 672/1
841 04 Bratislava
Slovenská republika

tel.: +421/2/692 03 420
e-mail: bariery@unss.sk
web: www.unss.sk

IČO: 00683876

DIČ: 2020804731

REMING CONSULT, a.s.
Tomášikova 14366/64A
831 04 Bratislava

Váš list číslo/zo dňa
25.6. 2024

Naše číslo
133/SK/2024/Ko

Vybavuje/linka
Korček/25

Bratislava
26.7. 2024

Stanovisko ÚNSS pre oblasť prevencie a odstraňovania architektonických bariér

Na základe žiadosti spoločnosti **REMING CONSULT, a.s.** o stanovisko k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie stavby: „**Bytový dom Terchovská a dotknuté územie**“, **k.ú. Trnávka** konštatujeme, že z predloženej PD nie je možné posúdiť všetky detaily týkajúce sa stavebného objektu a preto žiadame nasledovné úpravy v zmysle vyhlášky č. 532/2002 Z.z. a súvisiacich predpisov z hľadiska osôb so zrakovým postihnutím:

1. Všetky schodiská riešiť podľa článku č. 1.3 Prílohy k vyššie uvedenej vyhláške. **Prvý a posledný stupeň, po celej šírke, každého schodiskového ramena musí byť výrazne farebne rozoznateľný od okolia.**
2. Presklené dvere a sklené plochy musia byť označené kontrastným pásom širokým najmenej 50 mm vo výške 1400 až 1600 mm.
3. **Výťahy a ich ovládanie je potrebné zrealizovať z aspektu nevidiacich a slabozrakých v súlade s článkom č. 1.7 Prílohy vyhlášky č. 532/2002 Z.z. Ovládacie zariadenie musí byť čitateľné aj hmatom.** Hmatateľné označenie sa nemôže umiestniť na tlačidlo ovládacieho panelu. Odporúča sa vpravo od tlačidiel ovládacieho panelu umiestniť hmatateľné symboly a vľavo umiestniť označenie v Braillovom slepeckom písme. Ovládač pre vstupné podlažie musí byť na ovládacom paneli v kabíne výťahu výrazne vizuálne a hmatovo odlišný od ovládačov pre ostatné podlažia. **Chodbový privolávač výťahu musí mať aj hmatateľné označenie vrátane hmatateľného označenia čísla podlažia. Príjazd privolanej kabíny musí oznamovať zvukový signál.**

Pri dodržaní vyššie uvedených požiadaviek súhlasíme s vydaním stavebného povolenia.

Ing. arch. Pavol Korček, PhD.
Oddelenie prevencie architektonických
a dopravných bariér
mobil: 0911 469 650, e-mail: bariery@unss.sk

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
Oddelenie prevencie architektonických
a dopravných bariér
Sekulská 1, 842 50 Bratislava
IČO: 00683876, DIČ: 2020804731

Prevzal:

Dňa: