

PROTOKOL č. 7/CHM/2024 zo dňa: 04/2024**O URČENÍ PROSTREDIA A TRIED VONKAJŠÍCH VPLYVOV**

VYPRACOVANÝ ODBORNOU KOMISIOU

Zloženie komisie:

meno	funkcia
1. Stredná zdravotnícka škola J. Kozáčka 4, Zvolen	Investor – člen komisie
2. Ing. Peter Zeman	Elektrotechnik špecialista – predseda komisie
3. Ing. Marek Mečír	Autor projektu – člen komisie

Názov objektu: Stavebné úpravy a rekonštrukcia priestorov Strednej zdravotníckej školy vo Zvolene.**Miesto stavby:** Zvolen k.ú.: Zvolene č.p.: 182/1**Názov (meno) prevádzkovateľa:** KStredná zdravotnícka škola J. Kozáčka 4, Zvolen**Podklady pre vypracovanie protokolu:**

1. stavebný pôdorys v mierke 1:50 a 1:200
2. jednanie s investorom
3. jednanie s projektantom stavebnej časti
4. STN 33 2000-1, STN 33 1500, STN 33 2000-5-51 a ďalšie súvisiace STN
5. vyhláška MV SR č. 94/2004 Z.z., vyhláška MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. a 234/2014 Z.z.

Popis objektu:

Posudzovaný objekt "rekonštrukcia SZS" je priestor s jedným podzemným podlažím a troma nadzemnými podlažiami. Konštrukčné prvky objektu sú nehorľavé. V prípade potreby budú priestory objektu "rekonštrukcia SZS" v zimnom období vykurované. V priestoroch nebudú skladované žiadne agresívne, výbušné, horľavé a ani inak nebezpečné látky.

Rozhodnutie:

Jednotlivé druhy prostredia a triedy vonkajších vplyvov pre samostatné miestnosti a priestory sú uvedené v:

tab. č. 1 strana 2**Zdôvodnenie:**

Komisia určovala prostredie a triedy vonkajších vplyvov miestností a priestorov na základe platných STN a ďalších technických predpisov s prihliadnutím na účel ich plánovaného využitia.

Záver:

V prípade akýchkoľvek zmien týkajúcich sa stavebných úprav, využívania priestorov ako aj skladovaných materiálov, je potrebné tento protokol prehodnotiť, prípadne doplniť.

TABUĽKA č. 1 – súčasť protokolu č. 7/CHM/2024

o určení prostredia a vonkajších vplyvov podľa STN 33 2000-5-51

PROSTREDIE	TRIEDA VPLYVOV
Teplota okolia	AA3,AA4
Atmosférické podmienky okolia	AB5, AB7
Nadmorská výška	AC1
Voda z iného zdroja ako z dažďa	
- všetky vnútorné miestnosti	AD1
- okrem miestností a priestoru ako:	-
- miestností:	-
- mimo objekt a priestory:	AD1, AD2
Dážď	
- všetky vnútorné miestnosti	AD1
- mimo objekt a priestory:	AD1,AD2
Výskyt cudzích pevných telies	AE1, AE5
Výskyt korozívnych alebo znečisťujúcich látok	AF1
Mechanické namáhanie	
Náraz	AG1
Vibrácie (STN 33 2000-5-52)	AH1
Výskyt rastlínstva alebo plesní	AK1
Výskyt živočíchov	AL1
Elektromagnet., elektrostatické alebo ionizujúce pôsobenia	AM1
Slnéčné žiarenie	AN1
Seizmické účinky	AP1
Búrková činnosť, počet búrkových dní v roku	AQ1
Pohyb vzduchu	AR1
Vietor: mimo objekt	AS1, AS2
VYUŽITIE	
Schopnosť osôb	BA1, BA2
Dotyk osôb s potenciálom zeme	BC2
Podmienky evakuácie v prípade nebezpečenstva	BD1
Povaha spracúvaných alebo skladovaných látok	BE1
KONŠTRUKCIE BUDOV	
Konštrukčné materiály	CA1
Konštrukcia budovy	CB1