



Tabuľka miestností 3.NP		
Č.	Název miestnosti	Plocha (m2)
3.01	Knižnica + študovňa	119,75
3.02	Odborná učebňa	77,06
3.03	Chodba	34,14
3.04	Schodisko	46,58
3.05	Chodba	68,82
3.06	Príručný kabinet	39,36
3.07	Sklad	32,88
3.08	Odborná učebňa	55,59
3.09	Odborná učebňa	68,13
3.10	WC - učiteľia - muži	12,95
3.11	WC - učiteľia - ženy	13,06
3.12	WC - študenti - muži	12,24
3.13	WC - študenti - ženy	17,01
3.14	WC - študenti - predsieň	11,38
3.15	Predsieň	4,43
3.16	WC - kabinet	1,91
3.17	Kúpeľňa - kabinet	11,03
3.18	Kabinet pre prípravu učiteľov	25,38
3.19	Kabinet pre prípravu učiteľov	22,97
3.20	Upratovacia komora	6,37
3.21	Sklad	4,49
3.22	Výťah	2,85
		688,37 m²

NAPĀŤOVÉ SÚSTAVY:

~3/PEN AC 400/230V, 50Hz, TN-C

~3/PE/N AC 400/230V, 50Hz, TN-C-S

~3/N/PE AC 400/230V, 50Hz, TN-S

=18V DC, ~9V AC

OCHRANA PRED ŰRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM:

ŽIVÉ ČASTI: IZOLÁCIOU, KRYTMI NA ZARIADENIACH

NEŽIVÉ ČASTI: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD NAPĀJANIA V SIETI TN, DOPLNKOVÝM POSPĀJANÍM A PRÚDOVÝM CHRĀNIČOM

PROSTREDIE A TRIEDY VONKAJŠÍCH VPLYVOV:

POZRI SÚČASŤ PD: PROTOKOL URČENIA PROSTREDIA A VONKAJŠÍCH VPLYVOV Č. 007/CHM/2024

POZNĀMKY:

PRI VÝBERE SVIETIDIEL TREBA DODRŽAŤ KRYTIE IP A NEPREKROČIŤ POVOLENÉ ODBERY NA SVETELNÝ OKRUH.

SPÍNAČE PRE OVLĀDANIE SVIETIDIEL SA INŠTALUJÚ NA MIESTACH VÝZNACENÝCH VO VÝKRESE VO VÝŠKE +1,20M NAD ŰROVNŰOU PODLAHY. ZĀSUVKY OZNAČENÉ V=1200, V=600 BUDŰ INŠTALOVANÉ +1,20M A +0,60M OD PODLAHY.

OSTATNÉ ZĀSUVKY SA NAINŠTALUJÚ +0,40M OD PODLAHY.

VODIČE A KĀBLE PRE JEDNOTLIVÉ OKRUHY INŠTALOVAŤ POD OMIETKU, PRÍPADNE DO KĀBLOVÝCH CHRĀNIČIEK, DO PODLAHY ALEBO DO PODHLADU.

SPINAČE A ZĀSUVKY SA OSADIA DO PRÍSTROJOVÝCH KRABÍČ TYPU K068, RESP. KP68.

SPĀJANIE A ODBOČOVANIE VODIČOV JE RIEŠENÉ VO VYPÍNAČOCH A V ZĀSUVKÁCH.

POPIS:
Svietidlá ostávajú na pôvodnom mieste okrem miestností 3.1 a 3.2 kde sa svietidlá redukujú!
Ovládanie a vypínače ostávajú na pôvodnom mieste a zapojenie je rovnaké!

LEGENDA PRÍSTROJOV A SVETELNÝCH VÝVODOV
POZRI VÝKRES č.: E-06!

TENTO VÝKRES JE ORIGINÁL, JEHO KOPÍROVANIE JE TRESTNÉ PODĽA § 21, odst. d., zákona č.383/1997 Z.z.!			
INVESTOR	Stredná zdravotnícka škola J. Kozáčka 4, Zvolen		
NÁZOV STAVBY	Stavebné úpravy a rekonštrukcia priestorov Strednej zdravotníckej školy vo Zvolene		
MIESTO/Č. PARCELY	Zvolen k.ú.: Zvolene č.p.: 182/1		
AUTORI	Ing. Marek Mečír		
GP	Ing. Marek Mečír		
HIP	Ing. Marek Mečír		
ZODP.PROJEKTANT	Ing. Peter Zeman, registračné číslo: 108/4/2009, EZ-P-E2-A		
VYPRACOVAL	Peter Chmela, registračné číslo: 0145/20/16/EZ/P/E2-A	FORMÁT	2 x A4
ČASŤ PD	ELEKTROINŠTALÁCIA NN	MIERKA	1:200
PS, SO	SO 01	DÁTUM	04/2024
OBSAH VÝKRESU	SVETELNÉ OBVODY - PODKROVIE		ČÍSLO VÝKRESU DSRS E-04

