



Elektronicky

Všetkým záujemcom

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo VO - 000499	Vybavuje/linka Mgr. Zuzana Šimková +421 940 636 723	Banská Bystrica 17.06.2025
-----------------------	---------------------------	---	-------------------------------

Vec

1. Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky č. 4

Identifikácia verejného obstarávania:

Verejný obstarávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
Predmet zákazky: **Stavebné úpravy a rekonštrukcia priestorov Strednej zdravotníckej školy vo Zvolene – Výzva č. 21**
Vyhlásené: výzvou na predkladanie ponúk, zverejnenou v systéme JOSEPHINE dňa 17.02.2025 a zaslanou všetkým záujemcom, zaradeným k momentu vyhlásenia výzvy do zriadeného dynamického nákupného systému (ďalej len „DNS“) s predmetom „Stavebné práce na pozemných stavbách“
Druh postupu: zákazka zadávaná v rámci zriadeného DNS (Výzva č. 21)

Na základe žiadosti o vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch (ďalej len „SP“) k vyššie identifikovanému verejnému obstarávaniu, doručenej verejnému obstarávateľovi elektronicky prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, v súlade s § 48 ZVO poskytujeme všetkým známym záujemcom nasledovné vysvetlenie:

1. Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky č. 4

Žiadosť o vysvetlenie SP doručená dňa 13.06.2025 11:27:21 hod: Otázka č. 1:

Dobrý deň, našli sme veľkú nezrovnalosť v súťažných podkladoch. Bez jej vysvetlenia nevieme spracovať CP do súťaže. V projekte výťahu je navrhnutá železobetónová šachta. Vo výkaze výmer je presklená výťahová šachta. Nie je navrhnutá oceľová konštrukcia šachty, nie sú navrhnuté presklenia. V PD a VV je potrebná korekcia bez ktorej sú súťažné podmienky zle zadané. Žiadame doplniť projekt výťahovej šachty a výťahu.

Odpoveď č. 1:

V projektovej dokumentácii v časti architektúra a časti statika resp. v časti prevádzkového súboru výťahu sa nedefinuje materiál výťahovej šachty, ale zobrazuje umiestnenie výťahu v šachte ako takej s minimálnymi potrebnými rozmermi. Šrafúra šachty nemá značku betónu ani železobetónu. V technickej správe prevádzkového súboru výťah je zapísané, že výťah sa bude nachádzať v šachte, ktorú tvorí opláštená oceľová konštrukcia. V rámci statického posúdenia je aj zobrazená oceľová konštrukcia pre posúdenie a návrh betónovej priehlbne v časti betónovej šachty v rozsahu 1PP. Presné rozmery oceľovej konštrukcie so skleneným opláštením bude súčasťou výrobných dokumentácií konkrétneho výrobcu výťahu, ktorá bude súčasťou dodávky zhotoviteľa. Na základe uvedeného má zadávateľ za to, že nie je potrebné dopĺňať ani upravovať položky v súťažnom výkaze výmer.

Verejný obstarávateľ oznamuje všetkým uchádzačom/záujemcom, že vysvetlením súťažných podkladov nedochádza k podstatnej zmene a preto lehota na predkladanie ponúk ostáva nezmenená, **t.j.: do 19.06.2025 do 09:00 hod.**

S úctou,

Mgr. Zuzana Šimková
kontaktná osoba verejného obstarávateľa