

ul. KRAMPOLOVA



| Č.M. | ÚČEL MÍSTNOSTI                 | PLOCHA<br>m2 |
|------|--------------------------------|--------------|
| 207  | KANCELÁŘ -<br>SEKRETARIÁT      | 19,00        |
| 208  | KANCELÁŘ ŘEDITELE              | 23,90        |
| 209  | KNIHOVNA -<br>DOSPĚLÉ ODDĚLENÍ | 213,50       |

LEGENDA:

- NOVÁ KAZETOVÁ 4-CESTNÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA VČETNĚ DEKOR. PANELU  
VYBAVENA ČERPADLEM ODVOD KONDENZÁTU
- NOVÉ ROZVODY CHLADIVA R410A-VEDENO V PODHLEDU V POLOZE STÁVAJÍCÍ TRASY
- NOVĚ NAVRŽENÝ ROZVOD ODVODU KONDENZÁTU
- VODNÍ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN 40 PRO ODVOD KONDENZÁTU S PŘÍDAVNOU MECHANIKOU ZÁPACH. UZÁVĚRKOU , DVÍRKA 300/300
- PROSTUPY PŘES ZDIVO
- NÁSTĚNNÝ OVLADAČ  
VNITŘNÍ JEDNOTKY V KANCELÁŘÍCH BUDOU OSAZENY NÁSTĚNNÝM OVLADAČEM  
CHODBA BUDE ŘÍZENÁ Z CENTRÁLNÍ JEDNOTKY
- KAZETOVÉ JEDNOTKY V M.Č. 207,208 BUDOU OVLÁDÁNY INFRA OVLADAČEM

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| GENERÁLNÍ PROJEKTANT<br>Ing.Judita Bravencová, Želivského 9, 779 00 Olomouc, IČO.471 87 689                  |   |  |  |
| HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU<br>Ing.Judita Bravencová<br>MÍSTO<br>Šternberk                                       | ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT<br>Ing.Judita Bravencová<br>obec<br>Šternberk | PROJEKTANT<br>Ing.Judita Bravencová<br>KRAJ<br>OLOMOUCKÝ | ING.BRAVENCOVÁ JUDITA<br>autorizovaný technik v oboru<br>ústřední vytápění a vzduchotechnika<br>Želivského 9, Olomouc 772 00<br>IČO.47187689 DIČ.CZ-7154205344 |
| INVESTOR Město Šternberk, Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk   |   |  |  |
| NÁZEV AKCE<br><b>KULTURNÍ DŮM ŠTERNBERK</b><br>CHLAZENÍ DÍLČÍCH PROSTOR 2.NP<br>Masarykova 307/20, Šternberk |   | DATUM<br>12/2024   |  |
|  |   | MĚŘÍTKO<br>1:50  |  |
|  |   | STUPEŇ<br>DPS  |  |
|  |   | ČÁST<br>CHLAZENÍ   |  |
| NÁZEV VÝKRESU<br><b>PŮDORYS 2.NP</b>   | ČÁST<br>D.1.4.1   | ČÍSLO<br>02  |  |